



Simona Stadpipe AS
6750 STADLANDET

Referanser:

Dykkar: Ref.:RMZ2K8-
Skjemanr.:3934
Vår: 21/499 - 21/6008

Saksbehandlar:

Bente Førland
bente.forland@alver.kommune.no

Dato:

26.01.2021

Godkjend rørleggermelding - tilkobling offentlig vatn - gbnr 127/62 Mongstad

Vi viser til rørleggarmelding motteke 18.01.2021 med vedlagt situasjonsplan (VA-kart)

Adresse byggeplass: Storemyra
Type bygg: Brakke ved siden av Hall O
Type arbeid: Tilknytning til vatn i vask med avløp til oljeutskiljar
Det vert ikkje installert toalett i brakka.

Rørleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Stikkledningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.
Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Tilbakeslagsikring:

Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i h.h.t. NS.EN. 1717. Dette skal dokumenterast i ferdigmeldinga.

Vassmål: Det er oppgitt at ein skal nytta same målar som Hall D.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentlig ledning. Det vil ikkje bli skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkja dette før oppstart.

Med helsing
Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Bente Førland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Ccb Mongstad AS

Storemyra 162

5954

MONGSTAD

Mottakarar:

Simona Stadpipe AS

6750

STADLANDET