



TEGNFORKLARING		Eksisterende		Prosjektert		Eksisterende		Prosjektert		Tekst	
	Vannledning (VL)		Sløkekum (S/O)		Sløkekum (S/O)		Minstakelum (S/O mini)		Minstakelum (S/O mini)		Avstikk til arealplanen: ø32mm PE80 PN10 VL ø110mm PVC SNB SP Legges med min. fall 1%. Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense. Del sprenges grøft min. 2,0m videre fra avstutting avstikk.
	Spilvannledning (SPI)		Sandfangskum m/kuppelst (SF)		Sandfangskum m/kuppelst (SF)		Sandfangskum m/riststøkk (SF)		Sandfangskum m/riststøkk (SF)		<ul style="list-style-type: none"> Tilkobling kommunal ø160mm spilvannledning med grenser oppstrøms kum. Tilkobling av tre stk ø50mm vannledninger i eksisterende vannkum. Tilkobling utføres på mellomtinger. Lokalisering og frigraving av eksisterende kommunal spilvannledning og kum. Ny spilvannledning blir tilføyet og lagt mellom tomt 4 og 5 fram til kum S4. Eksisterende ledning som krysser tomt 4 utgår.
	Overvannledning (OV)										<ul style="list-style-type: none"> Frigraving av eksisterende kommunal ø160mm spilvannledning. Ny spilvannledning blir lagt mellom tomt 2 og 3 fram til kum S4. Ledning som krysser tomt 3 utgår. Lokalisering og frigraving av eksisterende privat spilvannledning. Ledning tilknyttes nytt spilvannledning i veg KV02.
	Pumpetledning spillvann (SPP)										
	Ledning i borehull										
	Ledning utgår										

Tilbudstegning

Rev. 07.05.2018

Seim Bygg AS

Nilshøyen boligfelt, VVA-anlegg

Vann- og avløpsplan.

haugen VVA

Kanalstien 5
3008 Brønnøysund
Tlf. 55 59 42 40
e post: post@haugenvva.no

Prosjekt	07.05.2018	1:500	A3
Prosjekt	18002		
Prosjekt	GH01		