



Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
0213 OSLO

Referanser:

Dykkar:

Vår: 21/1051 - 21/11522

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Treni

jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:

19.02.2021

Forvaltning VA: Uttale til VA-rammeplan knytt til reguleringsplan for Manger sentrum aust gbnr. 445/38

Eigedomsforvaltning VVA har sett på mottekne dokument i saka og gir her ein uttale til dette.

Planlagt løysing ser grei ut for avløp og overvatn.

Da einaste me har nokke kommentar til er den planlagde løysinga for vatn. Her skal vassleidning være sdr11 ikkje sdr17 som da e foreslått i plan.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Marianne Aadland Sandvik
Rolf Raknes

Mottakarar:

Multiconsult Norge AS

Postboks 265
Skøyen

0213

OSLO

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50
00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922