



# ALVER

KOMMUNE

## TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:

[post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no) eller til

Alver kommune, Postboks 4, 5906 FREKHAUG.

ArkivsakID: 20/8828 - 20/26249  
Gbnr: 42 / 14  
Adresse: Sævråsvegen 420, 5957 Myking  
Tiltak: Utbedring av utløp/overløp fra slamavskiller  
Eigar/styrar/festar: Håkon Sævrås

### Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

<b>Kort utgreiing om arbeidet:</b>	<p>Overløpsledning fra slamavskiller var ikkje påkobla eks. ledning mot sjø.</p> <p>Ledning fra slamavskiller til overgang mot sjø er skiftet ut, og kobla på eks. sjøledning.</p> <p>Sikret i fjell og med overdekning for å unngå samme problemstilling i fremtid.</p>
<b>Arbeidet er utført av:</b>	Lindås Rør & Sanitær AS
<b>Stad og dato:</b> <i>Isdalstø 19.02.2021</i>	<b>Underskrift:</b> <i>Heine Milde Nævdal</i>