



Eksisterende rør fra gråvann som går ut i terreng pr no, føres inn i renseanlegg.

Utlop fra renseanlegg føres ned i bekk med naturlig tilslig til sjø(Hindnesfjorden) , ø75mm tette rør.

Eksisterende rør til slamavskiller fra vannklosett.

Eksisterende tett tank for avløpsvann ertsattes med Biovac Renseanlegg

<p>Situasjonskart -</p>		<p>Dato: 27-09-2020</p>
		<p>Målestokk: 1:500</p>