

Fra: Marianne Aadland Sandvik
Sendt: onsdag 10. mars 2021 10:43
Til: 'byggmester@yngve-ellingsen.no'
Kopi: Per Asle Køhne
Emne: Løyve til tilbygg Radøy symjehall

Hei

Viser til gitt løyve, datert 9.3.2021 med saksnr. 302/21. Teikningane viser plassering nærare kommunale VA-leidningar enn 4 meter. I følge leiar for VA-avdelinga, Arne Helgesen, er leidningsnettets sannsynlegvis ikkje innmålt. Før arbeidet med tilbygget kan starte må det gjerast eit søk for å finne eksakt plassering. Viss plassering av tilbygget kjem nærare leidningane enn 4 meter må det søkast om dispensasjon for denne plasseringa. Søknad om dispensasjon er det VA-avdelinga som skal handsame.

Vi gjer ikkje endring av gitt løyve, men det ovannemnde er like fullt eit vilkår før arbeidet med tilbygget kan starte opp grunna kravet om avstand til kommunale leidningar.

Vennleg helsing

Marianne Aadland Sandvik | Avdelingsleiar Plan og byggesak

Telefon: 56 17 11 90 / 911 17 651

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no

