

Fra: Marianne Aadland Sandvik
Sendt: mandag 29. mars 2021 14:55
Til: 'Terje Seim (terje@seimbygg.no)'
Emne: Sak som gjeld gbnr 172/213

Hei

Viser til spørsmål om høgdeplassering. I vedtak datert 21.2.2021 har kommunen lagt inn preakseptert grense for endring med +/- 20 cm i vertikalplan og +/- 50 cm i horisontalplan. Endring over dette vil krevje søknad om løyve til endra plassering. Er avviket på 45 cm, slik du viser til, må det altså søkast om løyve til endra plassering.

Vennleg helsing

Marianne Aadland Sandvik | Avdelingsleiar Plan og byggesak

Telefon: 56 17 11 90 / 911 17 651

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no

