

## Detaljert sjekklisterapport

Prosjekt: Lindås senter Europris

Prosjektnummer: 2020209

Kommune: Alver

Gnr./Bnr.: 108/613

## Innholdsfortegnelse

Gruppe PRO - Sjekkliste Småhus – TEK 17 . . . . .	2
Gruppe Byggemelding - Rammesøknad . . . . .	2
Sjekkliste Generelle krav . . . . .	3
Sjekkliste Plantegning . . . . .	4
Sjekkliste Fasader . . . . .	5
Sjekkliste Snitt . . . . .	6
Sjekkliste Situasjonsplan . . . . .	7
Sjekkliste Brann . . . . .	8
Sjekkliste Overlevering . . . . .	9
Gruppe Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse . . . . .	2
Sjekkliste Beskrivelse . . . . .	10
Sjekkliste Grunnmur/fundament . . . . .	11
Sjekkliste Plantegning 1:50 . . . . .	12
Sjekkliste Snitt . . . . .	13
Sjekkliste Inneklima og helse . . . . .	14
Sjekkliste Dimensjonering . . . . .	15
Sjekkliste Detaljering . . . . .	16
Sjekkliste Våtrom . . . . .	17
Sjekkliste Energi . . . . .	18

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Generelle krav

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Byggemelding - Rammesøknad

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17						
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen						
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-21 15:09	Faktisk slutt	2020-10-21 15:10	Status	100 %
Kommentarer							

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Prosjektinformasjon - Tiltakshaver, gnr/bnr, adresse, prosjektnr.	SAK10 § 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak		2020-10-21 15:09	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Avklare grad av utnyttning - hvilken metode skal brukes (reguleringsplan el.)	§ 5 Grad av utnyttning		2020-10-21 15:10	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Avklare tillatt bygningshøyde - møne, gesims (reguleringsplan el.)	§ 6-2. Høyde		2020-10-21 15:10	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Skal bygget oppfylle krav om tilgjengelig boenhet? Om ja, legg til egen sjekkliste	§ 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet		2020-10-21 15:10	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Avfallsplan - over 300 m² ny-, på- og tilbygg	§ 9-6. Avfallsplan a)		2020-10-21 15:10	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Avklare sikkerhet mot naturpåkjenninger for tomt - (kommune-/ reguleringsplan)	§ 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger		2020-10-21 15:10	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0

## Sjekkliste Plantegning

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus – TEK 17 - Byggemelding - Rammesøknad

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17						
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen						
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-21 15:11	Faktisk slutt	2020-10-21 15:12	Status	100 %
Kommentarer							

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Inngangsparti - synlig, sentral, enkel å bruke	§ 12-4. Inngangsparti		2020-10-21 15:11	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Kommunikasjonsvei	§ 12-6. Kommunikasjonsvei		2020-10-21 15:11	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Rom og annet oppholdsareal - høyde	§ 12-7. Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal		2020-10-21 15:11	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Bad og toalett - snu areal, fri passasje, avstand	§ 12-9. Bad og toalett		2020-10-21 15:11	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Bod - størrelse, kjøleskap og kjøkkenskap	§ 12-10. Bod og oppbevaringsplass		2020-10-21 15:11	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Balkong, terrasse og lignende - rekkverk	§ 12-11. Balkong, terrasse og lignende		2020-10-21 15:11	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Dør, port og lignende - bredde, høyde	§ 12-13. Dør, port og lignende		2020-10-21 15:11	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Trapp - bredde, håndløpere, jevn stigning, repos, belysning, sklisikker overflate	§ 12-14. Trapp		2020-10-21 15:12	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Rampe - bredde min 0,9 m, maks stigning 1:15	§ 12-16. Rampe		2020-10-21 15:11	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Dagslys - beregning - rom for varig opphold	§ 13-7. Lys		2020-10-21 15:12	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Utsyn - stue, rom for varig opphold	§ 13-8. Utsyn		2020-10-21 15:12	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Fasader

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Byggemelding - Rammesøknad

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17						
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen						
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-21 15:12	Faktisk slutt	2020-10-21 15:13	Status	100 %
Kommentarer							

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Rekkverk der nivåforskjell er på mer enn 0,5m - høyde, åpninger i rekkverk	§ 12-11. Balkong, terrasse og lignende		2020-10-21 15:12	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Rekkverk - høydenivå, høyde, åpninger	§ 12-15. Utforming av rekkverk		2020-10-21 15:12	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Trapp - håndløpere, rekkverk	§ 12-14. Trapp		2020-10-21 15:12	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Rampe - håndløpere, rekkverk, hvileplan	§ 12-16. Rampe		2020-10-21 15:13	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Terrenglinje - eksisterende og planlagt, nabogrense, gjennomsnittsterrengnivå	§ 6-2. Høyde		2020-10-21 15:13	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Terrengplassering - utforming, visuell kvalitet, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet og energibehov, lys og sol, lyd	§ 8-10. Plassering av byggverk		2020-10-21 15:13	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Snøfanger	§ 10-3. Nedfall fra og sammenstøt med byggverk (2)		2020-10-21 15:13	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Sikring mot sammenstøt- vindu, balkong mm	§ 10-3. Nedfall fra og sammenstøt med byggverk (3)		2020-10-21 15:13	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Skorstein/pipe - høyde over tak	§ 15-3. Røykkanal og skorstein		2020-10-21 15:13	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Snitt

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Byggemelding - Rammesøknad

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17						
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen						
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-21 15:14	Faktisk slutt	2020-10-21 15:14	Status	100 %
Kommentarer							

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Rom for varig opphold skal ha en høyde på minimum 2,4 m	§ 12-7. Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal, 2a)		2020-10-21 15:14	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Rom som ikke er for varig opphold skal ha en høyde på minimum 2,2 m	§ 12-7. Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal, 2b)		2020-10-21 15:14	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Bygningshøyde - møne, gesims (reguleringsplan el.)	§ 6-2. Høyde		2020-10-21 15:14	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Antall etasjer til søknad - dokumentasjon	§ 6-1. Etasjeantall		2020-10-21 15:14	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Målsatt BRA areal, skråtak	§ 5-4. Bruksareal (BRA)		2020-10-21 15:14	Ragnvald Rasmussen	Ok		0

## Sjekkliste Situasjonsplan

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Byggemelding - Rammesøknad

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17						
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen						
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-27 19:03	Faktisk slutt	2020-10-27 19:04	Status	100 %
Kommentarer							

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Adkomst - trinnfrie, stigning	§ 8-5. Gangatkomst til bygning med boenhet		2020-10-27 19:03	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Avstand - tomtgrense, bygg, midtvei, ledninger	§ 6-3. Avstand		2020-10-27 19:04	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Parkering og sнопlass - (kommunens regler)	§ 8-8. Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst		2020-10-27 19:04	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Uteoppholdsareal - størrelse, skjerming, sol og lys forhold, sikring	§ 8-3. Uteoppholdsareal		2020-10-27 19:04	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Trapp - form, sikkerhet	§ 8-9. Trapp i uteareal		2020-10-27 19:04	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Avkjørsel - plassering, frisisikt	§ 8-8. Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst		2020-10-27 19:04	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Møneretning/fasadeliv	§ 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak		2020-10-27 19:04	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Brann

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus – TEK 17 - Byggemelding - Rammesøknad

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17						
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen						
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-27 19:05	Faktisk slutt	2020-10-27 19:06	Status	100 %
Kommentarer							

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Brannkonsept, avklare forutsetninger - risikoklasse og brannklasse, personantall, etasjeantall	§ 11 Sikkerhet ved brann		2020-10-27 19:05	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Brannkonsept - forenklet prosjektering brukt (preaksepterte løsninger TEK17)	§ 11 Sikkerhet ved brann		2020-10-27 19:05	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Rømningsvei - type, antall, avstand, høyde (plantegning)	§ 11-13. Utgang fra branncelle		2020-10-27 19:05	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Avstand mellom bygg (situasjonsplan)	§ 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk		2020-10-27 19:05	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Brannceller - flere boenheter (plantegninger)	§ 11-8. Brannceller		2020-10-27 19:05	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Produkttegnisger hvor prosjekterende velger bestemt produkter	§ 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann		2020-10-27 19:05	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Tekniske installasjoner - ventilasjon, vann- og avløpsrør, rør- og kanalisolasjon, elektrisk	Tekniske installasjoner		2020-10-27 19:05	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Røykvarslere - kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom	§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider		2020-10-27 19:05	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Rømningsvei - høyde til terreng under (fasader)	§ 11-13. Utgang fra branncelle		2020-10-27 19:06	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Rømningsvei - høyde til underkant vindu (snitt)	§ 11-13. Utgang fra branncelle		2020-10-27 19:06	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0
Brannsløkkeutstyr - plassering, antall (plantegning)	§ 11-16. Tilrettelegging for manuell slokking		2020-10-27 19:06	Ragnvald Rasmussen	Ikke relevant		0



# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Overlevering

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Byggemelding - Rammesøknad

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17				
Siste oppdaterte referanser					
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen				
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	Faktisk slutt	Status	0 %
Kommentarer					

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Levere "Erklæring om ansvarsrett" og "Samsvarserklæring" til ansvarlig søker	SAK10 § 12-3. Ansvarlig prosjekterende ansvar				Ikke vurdert		0
Levere tegningsgrunnlag til ansvarlig søker					Ikke vurdert		0
Levere FDV dokumentasjon der produkt er valgt av prosjekterende	SAK10 § 12-3. Ansvarlig prosjekterende ansvar				Ikke vurdert		0

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Beskrivelse

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17				
Siste oppdaterte referanser					
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen				
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	Faktisk slutt	Status	0 %
Kommentarer					

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende	§ 12-18. Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende				Ikke vurdert		0

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Grunnmur/fundament

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17				
Siste oppdaterte referanser					
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen				
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	Faktisk slutt	Status	0 %
Kommentarer					

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Fundament konstruksjon - preakseptert løsning fra Byggforsk el.					Ikke vurdert		0
Fukt - kapillærbrytende, trykkbrytende og drenerende sjikt	§ 13-10. Fukt fra grunnen				Ikke vurdert		0
Radon - løsning for radonsperre	§ 13-5. Radon				Ikke vurdert		0

## Sjekkliste Plantegning 1:50

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17				
Siste oppdaterte referanser					
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen				
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	Faktisk slutt	Status	0 %
Kommentarer					

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Vegg i dusj- og toalettsonen skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr.	§ 12-9. Bad og toalett, 1c)				Ikke vurdert		0
Vindu og andre glassfelt - sikring mot knusing, barnesikring, renhold og vedlikehold	§ 12-17. Vindu og andre glassfelt				Ikke vurdert		0
Dør, port og lignende - plassering	§ 12-13. Dør, port og lignende				Ikke vurdert		0

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Snitt

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17				
Siste oppdaterte referanser					
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen				
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	Faktisk slutt	Status	0 %
Kommentarer					

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Overvann - fall fra bygg	§ 13-11. Overvann				Ikke vurdert		0

## Sjekkliste Inneklima og helse

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17					
Siste oppdaterte referanser						
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen					
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	Faktisk slutt	Status	0 %	
Kommentarer						

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Kontrollere tegningsgrunnlag	Siste versjon av tegninger mottatt				Ikke vurdert		0
Frisklufttilførsel - bolig, soverom, mm	§ 13-2. Ventilasjon i boligbygning				Ikke vurdert		0
Lufttemperaturen - vindu for gjennomlufting	§ 13-4. Termisk inneklima				Ikke vurdert		0
Radonsperre	§ 13-5. Radon				Ikke vurdert		0
Lydforhold - luftlyd, trinn- og strukturlyd, bygningstekniske installasjoner, utendørs lydkilder	§ 13-6. Lyd og vibrasjoner				Ikke vurdert		0
Vibrasjoner - bygningstekniske installasjoner	§ 13-6. Lyd og vibrasjoner				Ikke vurdert		0

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Dimensjonering

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17						
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen						
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-27 19:07	Faktisk slutt	2020-10-27 19:07	Status	100 %
Kommentarer							

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Konstruksjonssikkerhet - pålitelighetsklasser, Norsk standard	§ 10-2. Konstruksjonssikkerhet		2020-10-27 19:07	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Brann - bæreevne, rømningstid	§ 11-4. Bæreevne og stabilitet		2020-10-27 19:07	Ragnvald Rasmussen	Ok		0

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Detaljering

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17				
Siste oppdaterte referanser					
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen				
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	Faktisk slutt	Status	0 %
Kommentarer					

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Hindre inntrenging av vann - vegg, tak	§ 13-12. Nedbør				Ikke vurdert		0
Dampsperrsjikt	§ 13-13. Fukt fra inneluft				Ikke vurdert		0



# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Våtrom

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17						
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen						
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-27 19:08	Faktisk slutt	2020-10-27 19:08	Status	100 %
Kommentarer							

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Minimumskrav - sluk, tilstrekkelig fall, synliggjøre lekkasjevann, vanntett sjikt,	§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner		2020-10-27 19:08	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Rom med vanninstallasjoner - fuktbestandig materialer, lekkasjevann synliggjøres	§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner		2020-10-27 19:08	Ragnvald Rasmussen	Ok		0

# Din Bolig Søknad

Langarinden 5  
5132 NYBORG

Org.nr: 918638369  
Telefon: 90810287  
post@dinboligsoknad.no



## Sjekkliste Energi

Prosjekt Lindås senter Europris  
Sti PRO - Sjekkliste Småhus - TEK 17 - Detaljprosjektering - arbeidstegninger / beskrivelse

Utskriftdato 27.10.2020

Beskrivelse	TEK17					
Siste oppdaterte referanser						
Ansvarlig	Ragnvald Rasmussen					
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-27 19:07	Faktisk slutt	Status	20 %
Kommentarer						

## Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Tegningsgrunnlag	Sjekk at siste versjon av tegninger er mottatt		2020-10-27 19:07	Ragnvald Rasmussen	Ok		0
Energirammer eller energiltak	§ 14-2. Krav til energieffektivitet				Ikke vurdert		0
Oppfylles minimumskrav for U-verdi for bygningsdelene	§ 14-3. Minimumskrav til energieffektivitet				Ikke vurdert		0
Skorstein - der det ikke er vannbåren varme	§ 14-4. Krav til løsninger for energiforsyning				Ikke vurdert		0
Beregningsmetoden					Ikke vurdert		0