



Morten Knarvik
Kyrkjebrekka 2 B
5955 LINDÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/3363 - 21/27361

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
22.04.2021

Førehandsuttale for avløpsløyving ved delingssak gbnr, 121/1 Knarvik nord

Vi viser til din førespurnad om førehandsuttale for avløpsløyving i samband med søknad om frådelling av tomt til nytt bustadhus.

Alver kommunen stadfestar med dette at avløpsløyvinga som er vist i vedlagte situasjonsplan er ei løysing som kommunen kan godkjenne for eigedommen dykk ved frådelling av tomt til nytt bustadhus.

Det kan etablerast avløp til minimum 4m³ slamavskiljar med utslepp via tett leidning til sjø (minimum 20 m. frå land med minimum 10. djupne.)

Etablering av avløpsanlegg skal utførast i samsvar med forureiningslova og forureiningsforskrifta.

Med helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:
Leif Nævdal

Mottakarar:
Morten Knarvik

Kyrkjebrekka 2 B 5955

LINDÅS