



Monica Todne Haldorsen

Referanser:

Dykkar:

Vår: 21/499 - 21/34446

Saksbehandlar:

Arne Helgesen

arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:

21.05.2021

Vedkomande ferdigmelding

Ferdigmelding mangler situasjonsplan- as built teikning som viser rørføring vatn og valøp frå kommunal vann-avløpsledning til bygg. Situasjonsplan skal være va kart.

I dette området har det vert eit gjentakande problem, at situasjonsplan på rørløpfermelding-ferdigmelding blir levert som ei arkitekt teining eller prosjektert va teiking.

På ein ferdigmelding skal det være med situasjonsplan på eit va kart, som viser rørføring frå kommunal vatn-avløpsledning til bygg, her skal også vise stake – spyle kum/gren, utvendig stoppekran og om nødvendig innmålingsdata.

Denne ferdigmeldingen kjem inn utan situasjonsplan, på va kart er det ikkje registrert korleis bygget her er tilkøpla va nett.

Ferdigmelding blir behandla, når korrekt situasjonsplan blir innlevert, sendes til postmottak, mrk saksnummer

Med helsing

Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Gbnr.127-62 Brakke

Mottakarar:

Monica Todne Haldorsen