



Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/5019 - 21/40292

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
11.06.2021

GBNR 424/148 Bø - førehandsuttale - avløpsløyising

Vi viser til din førespurnad om førehandsuttale for avløpsløyising i samband med søknad om frådelling av eigedom på gbnr. 424/148 Bø, adresse Bøvågen 30.

Norva24 si side «min tank» har registrert ein 4 m³ slamavskiljar på denne eigedomen. Denne slamavskiljaren vil ikkje ha tilstrekkeleg storleik til meir enn ein bustad.

Alver kommunen stadfestar med dette at avløpsløyising med tilstrekkeleg dimensjonert slamavskiljar og tett leidning til sjø er ei løysing som kommunen kan godkjenne for eigedomen denne eigedomen.

Det kan etablerast avløp til tilstrekkeleg dimensjonert slamavskiljar (4m³) med utslepp via tett leidning til sjø (minimum 20 m. frå land med minimum 10. djupne.)

Etablering av avløpsanlegg skal utførast i samsvar med forureiningslova og forureiningsforskrifta.

Eigedomen skal knytast til offentleg godkjend avlaupsleidning eller anna felleisleidning dersom slikt vert ført fram til området og kommunen set krav om det.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Kopi til:

Truls Stevnebø

Bøvågen 30

5937

BØVÅGEN

Mottakrar:

Arkoconsult AS

Postboks 103

5291

VALESTRANDSFOSSEN