

**Frå:** Hogne Askeland  
**Send:** mandag 21. juni 2021 09:38  
**Til:** Ole Martin Bolset  
**Emne:** SV: Uttale til planinitiativ på Indre Fosse 145/84

Hei, dette er eit anlegg som vert større enn 50 pe, som er grensa for utslepp frå mindre avløpsanlegg. (40 bueiningar X 5 pe = 200 pe). + eventuell sanering av eksisterande anlegg 10 x 5 pe = 50 pe.  
Vi er då oppe i et anlegg som skal kunne handtere 250 pe.  
Då vert dette et anlegg som skal handsamast etter kap. 13 i forureiningsforskrifta og skal være eit kommunalt anlegg.

Min tanke er då at det er VA-avdelinga som må kome med uttale her.

**Hogne Askeland | Konsulent Miljø og tilsyn**  
Telefon +47 56 34 90 06 Mobiltelefon +47 959 68 452

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00  
[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



---

**Fra:** Ole Martin Bolset <[ole.martin.bolset@alver.kommune.no](mailto:ole.martin.bolset@alver.kommune.no)>  
**Sendt:** fredag 18. juni 2021 10:19  
**Til:** Hogne Askeland <[hogne.askeland@alver.kommune.no](mailto:hogne.askeland@alver.kommune.no)>  
**Emne:** Uttale til planinitiativ på Indre Fosse 145/84

Hei!

Eg lurte på om du kunne ha komt med ein uttale til dette planinitiativet angåande utslepp.

Planinitiativet bære preg av at prosjektet ikkje endå er hogd i stein.  
Dei legg opp til *maksimalt* 40 einingar. Om dette talet vil endre seg i prosessen kan vere mogleg, men det er dette talet vi har å jobbe med p.d.d.

Det var eit formøte i går, der eg eigentleg burde ha invitert deg. Dei på VA nemnte at utslepp kan verte ei utfordring i dette området.

Vidare vart desse punkta tatt opp i formøtet:

- Siste bustadane har fått utsleppsløyve med slamavskiljar.
- Ikke noko kommunalt nett i området.

- Føringar for når eit anlegg skal vere kommunalt.
  - Usikkert kor mykje utslepp resipienten tåler.
  - 10-11 eksisterande einingar sine anlegg burde sanerast om ein legg opp til kommunalt anlegg. Kan ikkje både ha slamavskiljar og reinseanlegg.
- Fekk vidare beskjed om å diskutere dette meir med Miljø og tilsyn evt. Siril.

Eg skal ha oppstartsmøte 01.07.2021, so det hadde vore fint om du kunne ha sendt over ein uttale innan 30.06.2021.

- Om du har noken spørsmål, send ein e-post eller ring meg!

**Ole Martin Bolset** | Rådgjevar planforvaltning

Telefon: 453 77 397

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)

