

Fra: Eirik Berntsen
Sendt: torsdag 1. juli 2021 14:17
Til: Anne Lise Molvik
Emne: Referat frå synfaring helsehuset.
Vedlegg: lieibe_01.07.2021_13-53-31.pdf; Synfaring Helsehuset - ledelinje 01.jpg; Synfaring Helsehuset - ledelinje 02.jpg

Hei,

Det var et bra og ferdig bygg vi var på synfaring med.

Det einaste som vi kunne sjå var at det mangla ein taktil og synleg leielinje i frå hovudinngangen og mot gata, jf. TEK 17 § 8-6 bokstav g). Dette er hovudtilkomsten for bygget. Det ligg ein vannførande renne der, men vi kunne ikkje sjå at den skulle dekke kravet. Det sa dei også på synfaringa at den ikkje var ment som et fullgodt alternativ til vanleg leielinje. Vannlinje førte også rett ut i en kommande foss/fontene. Så det var ikkje heilt heldig.

Slik vi ser saka, så er dette ein viktig del av den universelle utforminga. Vi anbefalar at ferdigattesten holdast tilbake til dette er sikra.

Mvh

Eirik Berntsen | Avdelingsleiar, Miljø og tilsyn

Telefon: 56 37 56 36

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE