

Alvergruppen AS
Strandgaten 9
5013 BERGEN

Referanser:

Saksbehandlar:

Dykkar: Håvard Kolstad

Arne Helgesen

Dato:

Vår: 21/5631 - 21/44504

arne.helgesen@alver.kommune.no

23.06.2021

Uttale tilknytning vatn og avløp

Ved uskilling av parsell frå Gbnr. 137/146. gir forvaltning VVA uttale til tilkopling vatn og avløp.

Denne eigedomen, og nabo eigedom har felles avløpsanlegg, med slammavskiller og tilknytning til kommunal spillvannsledning. Ved utskilling av tomt, vil det bli sett krav om at felles avløpsanlegg, då for 3 bustader. Blir tilknytt offentleg avløpsanlegg, slammavskillere må då koplast ut.

Tilknytning vatn, er normalt i kum, dersom det er mulig.

Det er mulig at ein må legge om kommunal hovud vannledning som kryssar gjennom parsell, dette må vi komme tilbake til, når forhold er nermare avklart, og det føreligg ein søknad om tilknytting.

Det er slik vi ser det, ingen store utfordringer, i forbindelse med utskilling av parsell, og bygg på denne

Med helsing

Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn- avløpforvaltning

Arne Helgesen

Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.