

Fra: Øivind Eikefet <oivind@geolog.as>
Sendt: mandag 5. juli 2021 12:11
Til: Larissa Dahl
Emne: Re: Vedr. rasfarevurdering i rapport av 13.06.21 sak 21/3918

Viktighet: Høy

Sikkerhetsklasse S2 er med voll.
Vollen anbefales etablert før ferdigstillelsesattest gis.

Intensjonen var å ha en prat med oppdragsgiver for å forklare dette, men ser at rapporten allerede er sent til dere.

Beklager denne uklarheten.

hilsen
Øivind Eikefet
MSc/Cand.real
Geolog
+47 4155 0495

Geolog AS
Org. 990041431

Den 2021-06-30 16:17, skrev Larissa Dahl:

> Hei

>

> Viser til rapport i sak 21/3918 oppføring av garasje på gbnr 148/6

> Lilleskare Alver kommune. Det er uklart om Du har vurdert

> sikkerhetsklasse S2 med etablert voll eller utan og om det skal

> etablerast voll som sikringstiltaket.

>

> Det står følgende:

>

> I konklusjonen er det ikkje omtalt voll. Ber om svar innafor 5.07.21.

>

> Larissa Dahl | Rådgjevar Plan og byggesak

>

> E-post: byggesak@alver.kommune.no

>

> Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

>

> www.alver.kommune.no [1]

>

> Ved ytterlegare spørsmål, ver venleg å ta kontakt med oss på

> innbyggjarservice. Informasjon om opningstider finn du på

> www.alver.kommune.no/innhald/plan-bygg-og-eiendom/treng-du-hjelp/ [2]

> eller ved å ringe telefon 56 37 50 00.

>
> Innsending av søknadar og anna dokumentasjon i saker skal sendast til
> post@alver.kommune.no
>
>
>
> Links:
> -----
> [1] <http://www.alver.kommune.no/>
> [2]
> <http://www.alver.kommune.no/innhald/plan-bygg-og-eiendom/treng-du-hjel>
> p/