



Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS  
Postboks 103  
5649 EIKELANDSOSEN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 20/7540 - 21/47272

Saksbehandlar:  
Jan Roald Wolff Treni  
jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:  
30.06.2021

## **Godkjenning av Innsendt av sluttdokumentasjon for nytt VA-anlegg - gbnr 134/479 Hilland**

Nå har vi mottatt mangler i sluttdokumentasjonen og kan godkjenne denne. Vi må ha en overtakelsesbefaring. Denne kan dere nå kalle inn til.

I forkant av befaring må dere sørge for at:

- Det er tilgang til alle kummer
- Kumlokk er riktig montert og komplette iht. VA-norm
- Alle kummer og lokk er rengjort etter asfaltering
- Ventiltopper er montert
- Stikkledninger for vann er merket med gbnr.
- Ventil under brannventil er åpnet

Signatur av protokoll blir holdt tilbake dersom det avdekkes feil eller mangler ved sluttbefaringen.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### **Kopi til:**

#### **Alver kommune**

Postboks 4, 5906 Frekhaug      post@alver.kommune.no      Kontonummer: 3207 29 30559  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50      www.alver.kommune.no      Organisasjonsnummer: 920 290 922  
00

**Kopi til:**

Plan og byggesak

Postboks 4

5906

FREKHAUG

**Mottakrar:**Byggadministrasjon Harald  
Bjørndal AS

Postboks 103

5649

EIKELANDSOSEN