



Storbergen Rørleggerservice.no  
STØLSVEGEN 31  
5200 BJØRNAFJORDEN

Referanser:

Dykkar: Ref.:UGM532-

Skjemanr.:3934

Vår: 21/6442 - 21/50162

Saksbehandlar:

Arne Helgesen

arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:

13.07.2021

## Vedkomande. Rørleggermelding - gbnr 322/218 Mjåtveit

Har sett gjennom innsendt rørleggermelding, lagerhall Gbnr. 322/218. Søknad har mangler, og kan difor ikkje behandlast.

- Situasjonkart-VA kart i farger 1:500
- Bunnledningsplan
- Teikning bygg, som viser totalt areal, for beregning av tilknytingsavgift.
- Brannvannsdekning i området er ikkje tilfredsstillande 220 m. til næraste kum med brannventil. Max. Kapasitet vannmengde 22 l/s.
- Vannmåler. Seksjonert bygg med sjølv eigar eller leigetakar. Her må det monterast vannmåler på inntak inne i bygg, før første avgrening. Denne hoved vannmålere vil bli fakturert av kommunen. Mulighet for å få inn digital vannmåler, med overføring til kommunen sitt sd anlegg må vurderes. Vanmåler kostes av kommunen, årlig leige avgift.
- Rørleggermelding blir behandla, når den er komplett. Før endeleg vedtak, blir søknad sendt til brannforebyggjande avdeling til uttale.

Med helsing  
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Storbergen Rørleggerservice.no STØLSVEGEN 31 5200

BJØRNAFJORDEN