



Head Energy AS
Nordåsdalen 27
5235 RÅDAL

Referanser:

Dykkar:

Vår: 21/6072 - 21/51190

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Treni

jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:

22.07.2021

Vedkommande VA-Rammeplan Ytre Eidsnes til godkjenning

Me har sett på innsendt VA-rammeplan for området, og har følgjande kommentarar.

Vatn

- Tiltentk løysing for hus A og D er ikkje tilfredsstillande. Sjølv om leidningen ligg djupt og det er utfordrande grunnforhold. Må trase for Vatn, Spillvatn og overvatn liggjast om, det skal ikkje ligge leidningsnett under ein bustad, eller andre byggverk. Det vil være naturleg å liggje ein trase for VAO i grensa mellom hus B og hus C.
- Alle bustadar skal iht. tekniske bestemmelser ha eigen utvendig stoppekran.

Spillvatn

- Leidningsanlegg frå ny slamavskiljar må koplast etter eksisterande slamavskiljar.

Revidert VA-rammeplan må sendast inn til postmottak og merkast med Sak: 21/6072
Post@alver.kommune.no

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Kopi til:

Ole Martin Bolset

Mottakarar:

Head Energy AS

Nordåsdalen 27 5235

RÅDAL