

**Fra:** Svein Sagstad <svein.sagstad@gmail.com>  
**Sendt:** 23. juli 2021 08:53  
**Til:** Einar Aase  
**Emne:** Tilleggsopplysninger tiltak Gbnr 433/78 sak - 21/5781 - 21/45897  
**Vedlegg:** 2021-07-22\_084365.pdf; 2247\_001.pdf; vei skjenet 43.pdf

**Oppfølgingsflagg:** Følg opp  
**Status for flagg:** Flagget

Hei Einar

Du ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Basert på innkomne teikningar av prosjektet er det noko uklårt størrelsen på utvidinga. Det er sendt inn originale teikningar som syner hytta sånn den er nå og slik den er omsøkt. Teikningane må tydeleg skildre kva tiltak som skal utførast, samt skiljet mellom kva som er nytt og kva som er eksisterande.

**Se vedlagt tegninger som viser skille mellom gammelt og nytt. Det som er markert med Grønn farge blir nytt og det som er markert med Rød farge er slik det er i dag. Hytten er reist i leca mur, vi ønsker å kle inn fasaden med panel i samme stil som resten av hus/hytter i området. Har tidligere sendt inn bilder som viser hvordan bygninger ser ut Takkonstruksjon har idag en vinkel på 22 grader, etter ønske fra hyttenabo ønsker vi å endre vinkel til 20 grader slik at de beholder/ får bedre utsikt til sjø. se vedlegg 2021-07-22\_084365.pdf**

2. Ut frå teikningane ser det ut som om tiltaket er eit påbygg, og ikkje eit tilbygg. I det tilfellet det er endring av bærande konstruksjonar og / eller påbygg, er det krav om søknad med ansvarsrett. Vi gjer merksam på at du kan søkja om ansvarsrett som sjølvbyggjar jf. SAK10 § 6-8.  
**se vedlagt søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig : 2247\_001.pdf**

3. Det er noko uklårt om søknaden også omfattar framføring av veg. Ber om ei tilbakemelding på dette. Vi gjer merksam på at om dykk ynskjer veg ned til hytta, er det eit krav om maks stigning på 1: 8. Stigningsgrad skal dokumenterast i søknad om løyve til tiltak med blant anna profiler. Sjå referat frå førehandskonferanse datert 23.04.2021.

**Se vedlagt: vei skjenet 43.pdf med forklaring og profiler på eksisterende vei og ønsket utvidelse**

**Håper dette er tilfredsstillende informasjon og forklarende.**

**Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon eller send en bekreftelse på om dette er OK**

**Hører fra deg**

--

Mvh

Svein Sagstad

tlf: 97081414

[svein.sagstad@gmail.com](mailto:svein.sagstad@gmail.com)

---



Virusfri. [www.avg.com](http://www.avg.com)