

**Fra:** Husebø, Jarle <jarle.husebo@gk.no>  
**Sendt:** fredag 13. august 2021 10:15  
**Til:** Anne Lise Molvik  
**Kopi:** Dale, Guttorm  
**Emne:** VS: Om søknad om utskifting/installasjon av ventilasjonsanlegg - gbnr 188/446 og 188/492  
**Vedlegg:** Kart gbnr 188-446. inntak og avkast. nytt anlegg 2021.pdf; Plan 1-A3- rev 1 - 11.08.21.pdf

Hei,

Bekrefter at tiltakshaver for denne søknaden er.

Tekstil Nytt Eiendom AS  
Kvernhusaugane 33  
5914 ISDALSTØ

Faktura adresse:

Tekstil Nytt Eiendom AS  
v/ Helge Pedersen  
Kvernhusaugane 33  
5914 ISDALSTØ

Kontakt info tiltakshaver:

Helge Pedersen  
Tlf. 93015757  
Mail: [helge@fellini-bergen.no](mailto:helge@fellini-bergen.no)

Med hilsen fra  
**Jarle Husebø**  
Avdelingsleder  
+47 928 45 522

**GK Inneklima AS**  
Roslandsvegen 364, 5918 Frekhaug  
[www.gk.no](http://www.gk.no)

GKs visjon er å være et klimaforbilde.



---

**Fra:** Dale, Guttorm <[guttorm.dale@gk.no](mailto:guttorm.dale@gk.no)>  
**Sendt:** onsdag 11. august 2021 15.36  
**Til:** Anne Lise Molvik <[anne.lise.molvik@alver.kommune.no](mailto:anne.lise.molvik@alver.kommune.no)>

**Kopi:** Husebø, Jarle <[jarle.husebo@gk.no](mailto:jarle.husebo@gk.no)>

**Emne:** SV: Om søknad om utskifting/innstallasjon av ventilasjonsanlegg - gbnr 188/446 og 188/492

Hei igjen

Anlegg for Europris er plassert innerst i kjellergang. Tak og vegger er betong/leca  
Anlegg betjener kun Europris lokaler

Inntak føres ut med firkantkanal montert under tak  
Avkast føres ut med firkantkanal med firkantkanal med rist til venstre sett forfra  
Se markering på kart.

Håper dette er utfyllende

Med hilsen  
**Guttorm Dale**  
Prosjektleder  
+47 928 455 38

**GK Inneklima AS**  
Rosslandsvegen 364, 5918 Frekhaug  
[www.gk.no](http://www.gk.no)

GKs visjon er å være et klimaforbilde.



---

**Fra:** Anne Lise Molvik <[anne.lise.molvik@alver.kommune.no](mailto:anne.lise.molvik@alver.kommune.no)>

**Sendt:** onsdag 11. august 2021 13.59

**Til:** Dale, Guttorm <[guttorm.dale@gk.no](mailto:guttorm.dale@gk.no)>

**Emne:** VS: Om søknad om utskifting/innstallasjon av ventilasjonsanlegg - gbnr 188/446 og 188/492

Ettersend kart.

**Med helsing**

**Anne Lise Molvik** | Rådgjevar byggesak

Telefon: +47 56 37 56 40

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no/](http://www.alver.kommune.no/) epost: [post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE

---

**Fra:** Anne Lise Molvik

**Sendt:** onsdag 11. august 2021 13:55

**Til:** [guttorm.dale@gk.no](mailto:guttorm.dale@gk.no); [jarle.husebo@gk.no](mailto:jarle.husebo@gk.no)

**Emne:** Om søknad om utskifting/installasjon av ventilasjonsanlegg - gbnr 188/446 og 188/492

Hei,

Eg viser til samtale med Guttorm Dale i dag om mottatte søknadar som gjeld utskifting/installasjon av ventilasjonsanlegg på eigedomane gbnr 188/446 og 188/492.

Vi forstår at det skal etablerast separate anlegg for kvar eigedom. Av innsend dokumentasjon ser det ut som om det berre ligg ved teikningar over omsøkt tiltak på gbnr 188/492. Vi må også ha teikningar over gbnr 188/446. (Vi er usikker på om teikningar kan vera feilmerka)

Det må gå tydeleg fram av teikningsmateriellet kva som er omfatta av søknaden (merk gjerne med eigen farge), om anlegget er plassert inne eller ute og om det skal gjerast tiltak i fasade. Evt. luftinntak og -uttak må også visast.

Plasseringa av anlegga må også visast på kart, jf. vedlagte kart som kan nyttast.

### Med helsing

**Anne Lise Molvik** | Rådgjevar byggesak

Telefon: +47 56 37 56 40

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no/](http://www.alver.kommune.no/) epost: [post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE