



Saman for ein branntrygg kvardag

Alver kommune
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/6575 - 21/53755

Saksbehandlar:
Ole Johan Ingebrigtsen
ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no

Dato:
13.08.2021

Uttale brann, nybygg/lager - GBNR: 322/218 Mjåtveit.

Tilkomst må tilfredstille krav i Teknisk forskrift. Krav som gjelder i Alver kommune fåes ved henvendelse Brannførebyggjande avdeling.

Det er i området lite vann. Dette kan bli eit problem for utbygger å tilfredstille krav i Teknisk for skrift i henhold til vannmegde til sprinkleranlegg og sløkkjevann.

Utbygger må dokumentere korleis dette skal løysast. Løysningen må leggest fram for brannførebyggjande avdeling. TEK-17,§11-17

Med vennleg helsing

Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avd.

Ole Johan Ingebrigtsen
Avd.leiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver kommune

Postboks 4

5906

FREKHAUG