



Bergeita Arkitektur AS
Stokkedalen 123
5151 STRAUMSGREND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/7689 - 21/59148

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
08.09.2021

Førehandsutale for avløpsløyving gbnr. 116/7 Lauvås

Vi viser til tidlegare korrespondanse knytt til avløpsløyving for våningshus på gbnr. 116/7 Lauvås i samband med søknad om tilbygg.

Alver kommunen stadfestar med dette at avløpsløyvinga som er vist i vedlagte situasjonsplan datert 25.08.2021 er ei løyving som kommunen kan godkjenne for eigedomen dykkar i samband med søknad om tilbygg.

Eksisterande 3m³ slamavskiljar kan nyttast. Det må etablerast nytt utslepp via tett leidning til sjø (minimum 20 m. frå land med minimum 10. djupne.) Tømmefrekvens må endrast frå kvart 4 år til kvart 2 år for denne eigedomen.

Etablering/ending av avløpsordning skal utførast i samsvar med forureiningslova og forureiningsforskrifta.

Alver kommune vil setje krav til søknad om ending av utsleppsløyve og søknad om løyve til tiltak etter Plan- og bygningslova.

Utlegging av leidning i sjø skal godkjennast av Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Einar Lauvås

Mongstadvegen 422

5955

LINDÅS

Mottakarar:
Bergeita Arkitektur AS

Stokkedalen 123

5151 STRAUMSGREND