
Fra: Jan Roald Wolff Treni
Sendt: mandag 13. september 2021 09:57
Til: Postmottak Alver
Emne: VS: Ref: 20/12338 - 20/47144
Vedlegg: 101718_VA-rammeplan_rev B.pdf; GH01_B.pdf

Hei,
Kan dere ligge denne til i saken

Mvh

Fra: Espen Krokeide <espen.krokeide@a-stab.no>
Sendt: mandag 6. september 2021 13:03
Til: Jan Roald Wolff Treni <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>
Kopi: Knut Hjertholm <knut@a-stab.no>; Aslaug Sæther <aslaug@holon.no>; dag.dalland@erstad-lekven.no; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Emne: SV: Ref: 20/12338 - 20/47144

Hei,
Viser til møte avholdt 1. september.

Vi har nå oppdatert tegning GH01 og VA-rammeplan med:

1. To mulige alternativer for omlegging av kommunal spillvannsledning der vi legger opp til at beslutning kan tas i detaljplan. Se tegning og avsnitt 3.2 i tekstdokument.
2. At det skal etableres to brannhydranter i tilknytning til utbyggingen og at plassering av disse gjøres i samråd med brannteknisk avdeling og evt. brannrådgiver i detaljplan. Se merknad på tegning og avsnitt 2.3 i tekstdokument

Håper dere nå syntes at løsningen er tilstrekkelig til at dere kan godkjenne planene på VA-rammeplan-nivå.

Hører fra dere!

Med vennlig hilsen

Espen Krokeide
Avdelingsleder infrastruktur



E-post: espen@a-stab.no Mobil: 993 87 017
Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun www.a-stab.no

Fra: Jan Roald Wolff Treni <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>
Sendt: onsdag 1. september 2021 13:55
Til: Espen Krokeide <espen.krokeide@a-stab.no>
Kopi: Knut Hjertholm <knut@a-stab.no>; Aslaug Sæther <aslaug@holon.no>; dag.dalland@erstad-lekven.no; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Emne: SV: Ref: 20/12338 - 20/47144

Hei,

Sender som avtalt sosi og bilder for eksisterende ledningsnett og borehull

Mvh

Fra: Espen Krokeide <espen.krokeide@a-stab.no>

Sendt: tirsdag 31. august 2021 11:09

Til: Jan Roald Wolff Treni <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>

Kopi: Knut Hjertholm <knut@a-stab.no>; Aslaug Sæther <aslaug@holon.no>; dag.dalland@erstad-lekven.no

Emne: SV: Ref: 20/12338 - 20/47144

Hei Jan Roald,

Vi ønsker et lite arbeidsmøte på Teams med deg for å diskutere saken under og finne en god løsning på problemstillingen med spillvannsledningen.

Håper du har anledning denne uken. Kan du foreslå et tidspunkt, så kaller jeg inn?

Med vennlig hilsen

Espen Krokeide

Avdelingsleder infrastruktur



E-post: espen@a-stab.no Mobil: 993 87 017
Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun www.a-stab.no

Fra: Jan Roald Wolff Treni <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>

Sendt: onsdag 18. august 2021 14:37

Til: Peter Nowakowski <peter@a-stab.no>

Kopi: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; Knut Hjertholm <knut@a-stab.no>; Espen Krokeide <espen.krokeide@a-stab.no>; Aslaug Sæther <aslaug@holon.no>

Emne: SV: Ref: 20/12338 - 20/47144

Hei,

Vi har sett på saken,

Vi har også gitt tilbakemeldinger som beskriver problemstillingen dere må ta hensyn til.

Vi må få et prinsipielt forslag med en løsning som sikrer Alver kommune mulighet til drift og vedlikehold på ledningsnett.

Når vi har fått et forslag som vi anser som realistisk, vil vi gi en uttale til VA-rammeplanen.

Revidert rammeplan sendes til post@alver.kommune.no

Mvh

Jan Roald Wolff Treni

Fra: Peter Nowakowski <peter@a-stab.no>

Sendt: tirsdag 17. august 2021 14:35

Til: Jan Roald Wolff Treni <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>

Kopi: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; Knut Hjertholm <knut@a-stab.no>; Espen Krokeide <espen.krokeide@a-stab.no>; Aslaug Sæther <aslaug@holon.no>

Emne: SV: Ref: 20/12338 - 20/47144

Hei Jan Roald,

Har dere hatt anledning til å se på saken ? Kan ikke denne biten av anlegget prosjekteres i detaljprosjekteringsfasen ?

Vi setter stor pris på deres uttalelse så kan vi planlegge videre arbeid og fremdrift.

Med vennlig hilsen

Peter Nowakowski

Prosjektingeniør VA



E-post: peter@a-stab.no Mobil: 958 11 136
Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun www.a-stab.no

Fra: Peter Nowakowski

Sendt: tirsdag 3. august 2021 11:37

Til: Jan Roald Wolff Treni <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>

Kopi: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; Knut Hjertholm <knut@a-stab.no>; Espen Krokeide <espen.krokeide@a-stab.no>; Aslaug Sæther <aslaug@holon.no>

Emne: SV: Ref: 20/12338 - 20/47144

Hei Jan Roald,

Takk for deres uttalelse. Som nevnt tidligere, er vi ikke kjent med utformingsdetaljer og kotehøyder av den SP 500.

Det finnes likevel flere muligheter til å prosjektere omleggingen i tråd med normer og deres ønsker. Vi i A/Stab

er godt kjent med VA faget og har god erfaring med uvanlig og spesialtilpasset løsninger.

Anlegget kan prosjekteres i detaljprosjekteringsfase slikt at alle løsninger vil kunne aksepteres. Etter vår oppfatning

av formål av VA-rammeplaner, er denne egnet som en veiledende og prinsipiell plan som skal videre detaljeres senere

i prosessen.

Eksempel på mulig løsning limes nedenfor.



Detaljplan for omleggingen må sikkert utarbeides nøy og i tett sammenheng med planlagt terreng høyder, kote høyder av eksisterende anlegg og i tett samråd med dere.

Tror at det er nå kommet til et prinsipielt spørsmål om når dette skal skje, da detaljprosjektering av denne biten vil kreve en del ressurser.

Med vennlig hilsen

Peter Nowakowski
Prosjektingeniør VA

A/STAB   

E-post: peter@a-stab.no Mobil: 958 11 136
Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun www.a-stab.no

Fra: Peter Nowakowski

Sendt: fredag 25. juni 2021 14:57

Til: 'Jan Roald Wolff Treni' <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>

Kopi: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; Knut Hjertholm <knut@a-stab.no>

Emne: SV: Ref: 20/12338 - 20/47144

Hei Jan Roald,

Vi oversender revidert VA rammeplan, som er rettet opp etter deres ønske.

Med vennlig hilsen

Peter Nowakowski
Prosjektingeniør VA



E-post: peter@a-stab.no Mobil: 958 11 136
Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun www.a-stab.no

Fra: Jan Roald Wolff Treni <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>
Sendt: onsdag 5. august 2020 14:00
Til: Peter Nowakowski <peter@a-stab.no>
Kopi: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; Knut Hjertholm <knut@a-stab.no>
Emne: SV: Ref: 20/12338 - 20/47144

[Hei Peter](#)

[I slutten av 2018 i forbindelse med arbeidet ved nabo tomten og etablering av borehull, ble det også etablert nytt anlegg for påkobling av VA spesifikt for denne tomten.](#)

[Det vi ønsker, er en plantegning til rammeplanen som viser tilkobling til dette tilkoblingspunktet. Slik at det viser at dette er tilrettelagt uavhengig av hvem som utarbeider detaljprosjekteringen. Da forslaget som vi fikk tilsendt ikke er fornuftig utarbeidet til utbyggers fordel.](#)

[Fra vår side er ikke dette et krav, men en rettleiding til hva som er den beste løsningen økonomisk og praktisk.](#)

[Annet eksisterende VA-anlegg fases ut og plugges i tomtegrensen. Slik at arbeid utenfor tomtegrensen minimaliseres.](#)

Fra: Peter Nowakowski <peter@a-stab.no>
Sendt: tirsdag 4. august 2020 12:52
Til: Jan Roald Wolff Treni <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>
Emne: VS: Ref: 20/12338 - 20/47144

Fra: Peter Nowakowski
Sendt: tirsdag 4. august 2020 12:42
Til: jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Kopi: Knut Hjertholm <knut@a-stab.no>
Emne: Ref: 20/12338 - 20/47144

Hei Jan Roald,

Takk for tilbakemeldingen/uttalelsen deres.

Hvordan skal vi tolke den? Er det en godkjenning med ytterligere spesifikasjon/merknader av hva kommunen ønsker – som skal legges ved i dokumentasjon for detaljprosjektering, eller er dette et mangelbrev og det forventes at vi skal justere på noe nå?

Før vi satt i gang med rammeplanen hadde vi ikke noen antydning fra deres side om at vi må forholde oss til det tilkoblingspunktet.

Foreslått løsning viser påkobling av vann og OV på de stikkledningene . SP er vist påkoblet på kummen som anlegget er på i dag.

Det er ikke noen kritisk betydning for tiltenkt løsning og denne detaljen kan trolig tas videre i detaljprosjekteringen, ikke sant ?

Intensjonen var å vise grovt plangrep for VAO løsninger med spesielt fokus på SP-ledningen fra borehullet.

Hører fra dere.

Med vennlig hilsen

Peter Nowakowski

Prosjektingeniør V&A

M / 958 11 136

E / peter@a-stab.no

A / Ulsmågvegen 7

5224 Nesttun

