



Ole Petter Søderstrøm
levegen 213
5917 ROSSLAND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/18553 - 20/79433

Saksbehandlar:
Jan Roald Wolff Treni
jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:
11.12.2020

Uttale - tilkopling kommunalt vatn for ny tomt - gbnr 349/81 lo

I skisse viser det at vannledning går frem til kommunal ledning. Informerer her om at vannledning skal føres til, og kobles i eksisterende vannkum. Ellers greit.

Privat avløpssystem:
Her må det søkes til plan og miljø om utvidet utslipp, dersom det ikke allerede er gjort.

Med helsing
Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:
Marianne Aadland Sandvik

Mottakarar:
Alver kommune, Kart og
oppmåling
Ole Petter Søderstrøm

levegen 213 5917

ROSSLAND

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug
Innbyggjarservice: +47 56 37 50
00

post@alver.kommune.no
www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559
Organisasjonsnummer: 920 290 922



Ole Petter Søderstrøm
Ievengen 213
5917 ROSSLAND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/17654 - 20/79515

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
14.12.2020

Delingssak 349/81 lo - avløp - førehandsuttale

Vi viser til din søknad om frådelling av tomt gbnr. **348/81 lo** mottatt 29.10.2020.

Alver kommunen stadfestar med dette at avløpsløysinga som er vist i vedlagte situasjonsplan er ei løysing som kommunen kan godkjenne for eigedomen dykkar.

Det kan etablerast avløp til 4m³ slamavskiljar med utslepp via fett leiðning til sjø (minimum 20 m. frå land med minimum 10. djupne.)

Etablering av avløpsanlegg skal utførast i samsvar med forureiningslova og forureiningsforskrifta.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Ole Petter Søderstrøm

Ievengen 213

5917

ROSSLAND

Vår referanse 2020/74379-2
Date 17.11.2020

SANDER IDEN SØDERSTRØM
IEVEGEN 213
5917 ROSSLAND

Svar - Søknad om endra bruk av Avkøyrse - fv. 349 bnr 81 - Rossland - Alver kommune

Vi viser til søknad om utvida bruk av avkøyrse datert 15.10.2020.

Vedtak

Med heimel i veglova § 40 og § 43 gir vi løyve til utvida bruk av avkøyrse frå fylkesveg 5316 til eigedom gnr. 349 bnr. 81 i Alver kommune.

Løyvet blir gitt i samsvar med *forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkøyrser frå offentlig veg frå Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer for behandling av avkøyrse saker for riksveg frå Samferdselsdepartementet 26.2.1982.*

Vilkår for løyvet

1. Avkøyrsla skal vera plassert i samsvar med situasjonsplan, datert 15.10.2020. I tillegg skal ein følgje *Krav til utforming av avkøyrse*, som ligg ved.
2. Løyvet gjeld utvida bruk av eksisterande avkøyrse i samband med framtidig søknad om fradeling av eigedom.
3. Det må vere opparbeidd snuplass på eigen grunn, slik at det ikkje blir nødvendig å snu på offentlig veg.
4. Løyvet gjeld berre tilknytingspunktet til fylkesvegen. Søkar må sjølv avklare eigedomstilhøva og innhente dei nødvendige rettane som gjeld bruk og opparbeiding av avkøyrse, frisisoner og tilkomstveg. Desse rettane bær ein tinglyse.
5. Arbeidet må være starta opp innan tre - 3 - år etter at løyvet er gitt, om ikkje fell løyvet bort.

Eigaren eller brukaren av avkøyrse har sjølv ansvaret for at *Krav til utforming av avkøyrse* til kvar tid er oppfylt, mellom anna krav til friskt (jf. veglova § 43). Dersom krava ikkje er oppfylte, kan Vestland fylkeskommune trekkje tilbake løyvet

Vi gjer merksam på at arbeidet med avkøyrsla kan krevje arbeidsvarsling og/eller graveløyve. For meir informasjon, sjå:

<http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling>

<https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/loyve-og-dispensasjonar/grave-og-framføringslovve/>

Bakgrunnen for vedtaket

Vestland fylkeskommune skal i vurderinga leggje vekt på framkomst og trafikktryggleik på vegen det er søkt om avkøyrse frå.

Fartsgrensa på staden er 60 km/t og ADT (årsdøgntrafikk) er 100. Fylkesvegen er klassifisert som haldningsklasse 4 «lite streng» jf. Rammeplan 2017-2020.

Avkøyrsla er vurdert til å vera tilfredsstillande med god svingradius og god sikt i begge retningar. Etter ei samla vurdering gjev vi løyve til endra bruk av avkøyrse som omsøkt..

Rett til å klage

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova § 28. Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet «Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er Klagenemnda for Vestland fylkeskommune. Send klagen til Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no eller Postboks 7900, 5020 BERGEN. Klagen vil bli sendt vidare til klageinstansen.

Du har rett til å gjere deg kjent med saka sine dokument, jf. forvaltningslova § 18.

Med helsing

Kari Elster Moen
senioringeniør

Lillian Bakke Byrknes
rådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

1 Vedlegg 1 Krav til utforming