



A Stab AS
Ulsmågvegen 7
5224 NESTTUN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/12338 - 21/60672

Saksbehandlar:
Jan Roald Wolff Treni
jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:
14.09.2021

Tilbakemelding på oppdaterte teikningarVA-rammeplan for BBB2 Blokkbebusetnad - gbnr 188/642 og 701 Gjervik Ytre

Oppdaterte teikning og beskriving viser til to forslag til løysing av utfordringa rundt den eksisterande 500mm spillvassleidningen som ligger på området og vidare i borehol.

I forslaget til å leggje leidningen i eit varerør er grei, men me ønskjer då at det i eit slik tilfelle vert brukt eit betongrør framfor eit reint stålrør.

val av endeleg løysing vert bestemt i teknisk plan.

Plana er ellers grei slik den føreligg.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Plan og byggesak

Postboks 4

5906

FREKHAUG

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug
Innbyggjarservice: +47 56 37 50
00

post@alver.kommune.no
www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559
Organisasjonsnummer: 920 290 922

Mottakarar:
A Stab AS

Ulsmågvegen 7 5224

NESTTUN