

Fra: Jan-Inge Nilssen <Jan-Inge.Nilssen@norconsult.com>
Sendt: tirsdag 28. september 2021 09:38
Til: Hogne Askeland
Kopi: Daniel Alexander Veas Bernal (dbe@hrprosjekt.no); Ronny Landaas; Arne Helgesen
Emne: RE: Søknad om midlertidig utslippstillatelse for Meland vannbehandlingsanlegg
Vedlegg: VS: Tillatelse til tiltak-Grasdal ungdomshus

Hei.

Angående bustader langs Håtuftvegen har jeg støttet meg på opplysninger fra Daniel Bernal og Ronny Landaas om at disse er samlet til 3 ulike slamavskillere. Jeg må komme tilbake til detaljene her, men kan nevne at det er lagt til grunn totalt 20 pe tilknyttet dvs. 7 – 8 husstander.

Slamavskilleren er prosjektert med et volum på 20 m³.

For korrespondanse med Varden Ungdomslag, se vedlagte epost. Jeg gjør oppmerksom på at bruk av eksisterende minirensanlegg ved ungdomshuset ikke er aktuelt, dvs. at alt som kommer i felles ledning fra VBA og Håtuftvegen skal renses i slamavskiller og etterfølgende infiltrasjonsanlegg. Dette skal også Varden UL være orientert om.

Mvh

Jan-Inge Nilssen

Senior sivilingeniør

Mob: +47 45 40 45 82

jan-inge.nilssen@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 1199, NO-5811 Bergen

Valkendorfgaten 6, NO-5012 Bergen

Tel: +47 55 37 55 00 | www.norconsult.no

From: Hogne Askeland <hogne.askeland@alver.kommune.no>
Sent: 28. september 2021 08:27
To: Jan-Inge Nilssen <Jan-Inge.Nilssen@norconsult.com>
Subject: SV: Søknad om midlertidig utslippstillatelse for Meland vannbehandlingsanlegg

Hei, kan du hjelpe meg med adressa på dei 3 bustadane langs Håtuftvegen som skal vere med på denne avløpsløysinga.

Kva storleik skal slamavskiljaren ha?

Kan eg få e-post korrespondansens om det er vist til med Varden Ungdomslag?

Hogne Askeland | Konsulent Miljø og tilsyn

Telefon +47 56 34 90 06 Mobiltelefon +47 959 68 452

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Jan-Inge Nilssen <Jan-Inge.Nilssen@norconsult.com>
Sendt: fredag 10. september 2021 14:53
Til: Hogne Askeland <hogne.askeland@alver.kommune.no>
Kopi: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; Ronny Landaas <ronny.landaas@alver.kommune.no>
Emne: Søknad om midlertidig utslippstillatelse for Meland vannbehandlingsanlegg

Hei.

Vedlagt oversendes søknad om midlertidig utslippstillatelse for Meland vannbehandlingsanlegg gnr/bnr 330/2 m.fl.

Mvh

Jan-Inge Nilssen

Senior sivilingeniør

Mob: +47 45 40 45 82

jan-inge.nilssen@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 1199, NO-5811 Bergen

Valkendorfgaten 6, NO-5012 Bergen

Tel: +47 55 37 55 00 | www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.