



Skarsvåg Rør og Interiør AS
Melandsvegen 15
5919 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar: Ref.:5NS4SP-
Skjemanr.:3934
Vår: 21/7982 - 21/65396

Saksbehandlar:
Margarett Halland
margarett.halland@alver.kommune.no

Dato:
30.09.2021

Godkjend røyrleggjarmelding gbnr 310/52 og 310/218 Holme

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke 15.09.2021 med vedlagt situasjonsplan (VA-kart)

Adresse byggeplass: Melandsvegen 38
Type bygg: Eksisterande bygg, næring – Blåklukka Barnehage
Type arbeid: Tilknyting offentleg avlaup – Tilknytt kommunalt vatn i 2007 i tidlegare Meland
SAK 06/1820 – JP 07/4814

Røyrleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.

Større endringar skal varslast under teikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Tilbakeslagsikring:

Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i h.h.t. NS.EN. 1717. Dette skal dokumenterast i ferdigmeldinga.

Vassmålar:

Alle nye næringsabonnentar skal ha montert vassmålar og betale etter faktisk forbruk. Vassmålar får ein ved å venda seg til VA-avdelinga på driftsstasjonen på Stølen 7. Registeringskjema for vassmålar skal sendast inn saman med ferdigmeldinga. Vassmålar skal lesast av årleg av abonnent. Hugs å føra på skjema kva a-konto størrelse i m3 me skal leggja inn på kunde pr. år. Det må også komma tydeleg fram kven som er fakturamottakar/tiltakshavar og org. Nr.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning. Det vil ikkje bli skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Margarett Halland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Blåklokka Barnehage AS	Melandsvegen	5919	FREKHAUG
	38		

Mottakarar:

Skarsvåg Rør og Interiør AS	Melandsvegen	5919	FREKHAUG
	15		