



TEGNFORKLARING

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Eksisterende | | Prosjektert |
| | Vannledning (VL) | | Vannledning (VL) |
| | Spillvannledning (SP) | | Spillvannledning (SP) |
| | Overvannledning (OV) | | Overvannledning (OV) |
| | Pumpeledning spillvann (SPP) | | Pumpeledning spillvann (SPP) |
| | EKS Stakelum (S/O) | | Stakelum (S/O) |
| | EKS Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V) | | Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V) |
| | Lufteventil | | Lufteventil |
| | Sandfangskum m/kjefestluk og frontrist (SF) | | Sandfangskum m/kjefestluk og frontrist (SF) |

- Eksisterende ledninger innmåles og kontrolleres før legging av nye ledninger. Ny ø180mm PE100 SDR11 vannledning tilknyttes eksisterende ø110mm PE100 SDR11 vannledning med dimensjonsovergang.
- Vannledning ø180mm PE100 SDR11 avsluttes i grøft og tenses. Videreføres i neste byggetrinn.

Rev.	25.01.21	ANH	Hovedstrekk vannledning endret til ø180 PE100 SDR11.	
Dato		Sign.	Revisjonen gjelder	
Oppdragsgiver				
Langhøyane AS				
Prosjekt				
Manger, Langhøyane. Byggetrinn 3. Vann- og avløpsplan.				
Tegn.	BN	Kontr.	ANH	Godk.
Dato:	27.10.2020			
Målestokk:	1:500			
Formater:	A1			
Prosjektnr. 20001				
Tegningsnr.	GH01			
Rev.	A			