

Ferdig attest V/A anlegg ny driftsbygning

Skjelangervegen 770
5917 Rosslund
G/B nr: 353/1

24.10.2021

Ny driftsbygning er blitt oppført på Bratshaug for drift av storfe. I denne anledning eksisterende vannledning koblet i kommunal vannledning og forlenget for å gi sikker vannforsyning til driftsbygning.

Arbeidet med ned graving og tilkobling av bakkekraner er blitt utført av byggherre. Sveising av PR slanger med elektro muffe er blitt utført av kompetent personell med opplæring til dette.

Det er montert 50mm stoppekran inne i teknisk rom i driftsbygning.

Det er ikke montert toalett i bygget, men er avløp fra 2 stk vasker i teknisk rom med 75mm rør til gjødselskumme.

Det er lagt ned drenerør langs begge langvegger. Til disse er nedløp fra tak koblet. Videre er dette koblet til sandfang før avløp videre til elv.

Vedlagt situasjonskart fra Nordhordlandskart som viser eksisterende vannledning og ny vannledning til driftsbygning og objekt liste med posisjoner.

Med hilsen
Rune Nilsen

