

**Frå:** Ole Johan Ingebrigtsen  
**Send:** fredag 12. november 2021 09:48  
**Til:** Anne Lise Molvik  
**Emne:** SV: Dispensasjon frå stigningsforhold på tilkomstveg - gbnr 214/38 Fyllingsnes

Hei.  
Det er ok for oss at løsningen på vei er som beskrevet.

Viser til TEK-17 §-11-17, punkt 1.

**Ole Johan Ingebrigtsen** | Avdelingsleiar | Tlf. 56 37 56 90/92 027 192

**Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling (NGIB)**  
Eit samarbeid mellom Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommune



***Saman for ein branntrygg kvardag***

Postadresse - Postboks 4, 5408 Freløysug  
Besøksadresse - Stølen 7, 5911 Alversund  
Innbyggjararvesen: 56 37 50 40

---

**Fra:** Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>  
**Sendt:** torsdag 11. november 2021 13:33  
**Til:** Ole Johan Ingebrigtsen <ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no>  
**Emne:** Dispensasjon frå stigningsforhold på tilkomstveg - gbnr 214/38 Fyllingsnes

Hei

I samband med søknad om riving av eksisterande bygg og oppføring av ny bustad med utleigehusvære på gbnr 214/38, er det søkt om dispensasjon frå stigningsforhold på tilkomstveg.

Vegen er ca 70 meter lang. Det er opplyst at stigninga er innanfor kravet på 1:8 på dei første 30 metrane, med større på resten av strekket, sjå vedlegg. Dokumenta elles finn du i sak 21/6469.



Kan du gje ei rask tilbakemelding på om dette vil vera ok i forhold til brann.

Helsing

**Anne Lise Molvik** | Rådgjevar på byggesak

E-post: [anne.lise.molvik@alver.kommune.no](mailto:anne.lise.molvik@alver.kommune.no) | Telefon: +47 56 37 50 00

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: [www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)