

Fra: Arne Helgesen
Sendt: tirsdag 16. november 2021 12:41
Til: Postmottak Alver; Storbergen Rørleggerservice
Emne: Sv: Supplerende dokumentasjon sak 21/6442-21/50162

Når tilleggsinformasjon ettersendes, må det alltid skje til postmottak, slik at ein sikra at dette kjem rett inn i sak arkiv.

Fra: Storbergen Rørleggerservice <sbr@vvs eksperten.no>
Sendt: tirsdag 16. november 2021 10:02
Til: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Emne: Supplerende dokumentasjon sak 21/6442-21/50162

Hei

Det monteres vannmåler før første avgrening med fjernavlesing.

Det monteres branntrommel med 30mm slange i hver av seksjonene.

Vann og avløp plugges over gulv for fremtidig mulighet for sanitæranlegg i 2 etg.

Vennlig hilsen

Valter Aamodt