

Fra: Storbergen Rørleggerservice <sbr@vvseksperthen.no>
Sendt: tirsdag 16. november 2021 15:01
Til: Postmottak Alver
Emne: VS: Supplerende dokumentasjon sak 21/6442-21/50162
Vedlegg: CCF16112021.pdf; CCF16112021_0001.pdf

Fra: Storbergen Rørleggerservice
Sendt: tirsdag 16. november 2021 10:02
Til: arne.helgesen@alver.kommune.no
Emne: Supplerende dokumentasjon sak 21/6442-21/50162

Hei

Det monteres vannmåler før første avgrening med fjernavlesing.

Det monteres branntrommel med 30mm slange i hver av seksjonene.

Vann og avløp plugges over gulv for fremtidig mulighet for sanitæranlegg i 2 etg.

Vennlig hilsen

Valter Aamodt