


# Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedsmontering

e/48528

Eiendommens adresse GALTENESVEGEN 71		Gnr	Bnr	Tlf 99357711
Eier		Montør		
Navn: PETER THORGERSEN		Navn: Proff Mur og Varme		
Adresse: GALTENESVEGEN 71		Adresse: Vestre Vadmyra 5		
Postnr og Poststed: 5918 FREKHAUG		Postnr og Poststed: 5172 Loddefjord		
Ildstedets type og fabrikkat SCAN 1008 BP	Effekt i kw 6	Brenselstype VED		
Skorsteinstype (eks. tegl, type elementskorstein) JØTUL NVI	Dimensjon i cm <sup>2</sup> Ø 150	Antall ildsteder på skorsteinen 1		
Installasjonen kontrollert av GÖKÇEN ALTINPINAR	Adresse	Postnr	Poststed	

FØLGENDE BLE KONTROLLERT AV MONTØR UNDER INSTALLASJON

## Kontrollpunkt

	OK	Ikke OK
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brannmur kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til tak kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det plate under og foran ildstedet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinprodusentens anvisninger?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produkt dokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplass?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installert: FREKHAUG 23.06.21 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sted Dato Montørens signatur		

## KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste

Visuell kontroll

OK Ikke OK

Annet: KUNDE MÅ SKAFFE GULVPLATE

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

FREKHAUG 23.06.21 

Sted Dato Kontrollens signatur

Sørg for at denne siden blir utfylt, og oppbevar denne sammen med bruks og monteringsanvisning. Dette skal fremvises ved brannsyn.  
Det er et verdipapir for boligen.

# Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av stålpipemontering

0/48528

Eiendommens adresse <b>GALTENESVEIEN 71</b>	Gnr	Bnr	Tlf <b>99357711</b>
Eier	Montør		
Navn: <b>PETTER THORGERSEN</b>	Navn: Murmester Asbjørn Herland As		
Adresse: <b>Galtenesveien 71</b>	Adresse : Storåsen 39		
Postnr og Poststed: <b>5918 Frøekhaug</b>	Postnr og Poststed: 5132 Nyborg		
Ildstedets type og fabrikkat <b>Scan 1008</b>	Brenseltype <b>VED</b>		
Skorsteinstype og fabrikkat <b>Jetul Nvi 2000</b>	Skorsteinens diameter <b>Ø 15</b>	Antall ildsteder på skorsteinen <b>1</b>	
Installasjonen kontrollert av	Adresse	Postnr	Poststed

## FØLGENDE BLE KONTROLLERT AV MONTØR UNDER INSTALLASJON

Kontrollpunkt	OK	Ikke OK
Er skorsteinen montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er standen til brennbart materiale kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er høyde over tak kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produkt dokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplass?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sted	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**23/6-21**
**B. Herland**

## KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste

Visuell kontroll

OK Ikke OK

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Annet .....

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

**Bergen**                      **30/6-21**                      **for Argeir Vilkhagen**

Sted                                      Dato                                      Kontrollens signatur  
**Edna Gro Hord**

Sørg for at denne siden blir utfyllt, og oppbevar denne sammen med bruks og monteringsanvisning. Dette skal fremvises ved brannsyn. Det er et verdipapir for boligen.