

FAKTURA 6760880982

LLOYD RYLAND
HOLSBERGSTIEN 8
5918 FREKHAUG
NORGE

Kundenr:
0010465824
Kunde:
MVA
LLOYD RYLAND

Fakturadato : 2020-12-03
Forfall : 2020-12-13
Deres ref. : Lloyd Ryland
Vår ref. : Jetmundsen Espen
Ordrenr. : 000034968178
Rekv./Best. :
Lev. dag : 2020-11-26

Varenr / Beskrivelse	Antall	Pris	%	Beløp
----------------------	--------	------	---	-------

26.11.2020 Tom H. Carlsen
Inspirert og sjekket utevegglamper langs gjerdevegg og på hver side av
garasjeport. Inspirert og sjekket lys og stikkontakter i bod
tilknyttet garasjen. Alt er tilkoblet eksisterende kurs 8, C16A-30mA,
til garasjen. Sluttkontroll.

ARBEIDSSTED:

Elektro
Lloyd Ryland
Holsbergstien 8
5918 Frekhaug

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Elektro arbeid

DIP967	Servicetekniker Elektro	2.00	969,06	- 20.00	1.550,50
NO_SAMSVAR	Myndighetspålagt dokumentasjon	1.00	395,00		395,00

Betalinginformasjon:

Mva % 25	Mva grunnlag 1945.50	Mva beløp 486.38	IBAN :	NO9460120501251
			Swift :	NDEANOKK
			KID Nr. :	67608809829
			Bankkonto :	60120501251
Sum	1945.50	486.38	Total :	2431.88 NOK

Hovedkontor:
Caverion Norge AS

Besøksadresse:
Ole Deviksvei 10, 0666 Oslo

Postadresse:
Postboks 6260 Etterstad,
0603 Oslo

Sentralbord:
08500

Fakturaspørsmål:
kreditt@caverion.com

Samsvarserklæring

Oppbevares av eier av den elektriske installasjonen

SE-04-01-A03

Elektroinstallatør	
Firma/Navn:	Caverion Norge AS
Telefon:	08500
Epost:	info-no@caverion.com
Avdelingsnr.:	18552 Bergen Service
Avdeling adresse:	
Kontaktperson:	Jetmundsen Espen
Tekniker:	Carlsen Tom Haaheim

Oppdragsgiver (Kunde)	
Kundenr:	10465824
Firma/Navn:	LLOYD RYLAND
Adresse:	Holsbergstien 8
Postnr/Sted:	5918
Telefon:	
Epost:	
Kontakt:	

Ordre	
Ordrenummer:	34968178
Besøksdato:	26.11.2020

Avtale	
Kontraktssnr:	

Anleggsadresse			
Firma/Navn:	Lloyd Ryland	Erklæringens omfang:	Anleggsdel:
Adresse:	Holsbergstien 8	Hus nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	5918 Frekhaug	Boligmappe nr	

Anlegg - Kontaktperson			
Rolle:		Telefon	
Navn		E-post	

Anleggsbeskrivelse			
Installasjons type:	Nyanlegg	Måler nr:	
Utført i hht:	NEK 400	Utgave:	2018
Type anlegg:			
Arbeidsbeskrivelse/ Spesielle forhold/ Eventuelle forbehold			
<p>Inspisert og sjekket utevegglamper langs gjerdevegger og på hver side av garasjeport, og spotlight i kisten på garasjen mellom huset og garasjenb. Inspisert og sjekket lys og stikkontakter i bod tilknyttet garasjen. Alt er tilkoblet eksisterende kurs 8 fra huset, C16A-30mA, til garasjen. Sluttkontroll. Isolasjonsmotstand = 55MΩ, kkontinuitetsmotstand = 0,23Ω. Jobben ble utført av Tom H. Carlsen.</p>			



Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid registrert elektroinstallatør.

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Installatør / bemyndiget person:	
Navn:	Tom H. Carlsen
Dato:	26.11.2020
Signatur:	Tom H. Carlsen

Samsvarserklæring

Oppbevares av eier av den elektriske installasjonen

SE-04-01-A03

Elektroinstallatør	
Firma/Navn:	Caverion Norge AS
Telefon:	08500
Epost:	info-no@caverion.com
Avdelingsnr.:	18552 Bergen Service
Avdeling adresse:	
Kontaktperson:	Jetmundsen Espen
Tekniker:	Carlsen Tom Haaheim

Oppdragsgiver (Kunde)	
Kundenr:	10465824
Firma/Navn:	LLOYD RYLAND
Adresse:	Holsbergstien 8
Postnr/Sted:	5918
Telefon:	
Epost:	
Kontakt:	

Ordre	
Ordrenummer:	34968178
Besøksdato:	4.11.2020

Avtale	
Kontraktsnr:	

Anleggsadresse			
Firma/Navn:	Lloyd Ryland	Erklæringens omfang:	Anleggsdel:
Adresse:	Holsbergstien 8	Hus nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	5918 Frekhaug	Boligmappe nr	

Anlegg - Kontaktperson			
Rolle:		Telefon	
Navn		E-post	

Anleggsbeskrivelse			
Installasjons type:	Nyanlegg	Måler nr:	
Utført i hht:	NEK 400	Utgave:	2018
		Type anlegg:	
Arbeidsbeskrivelse/ Spesielle forhold/ Eventuelle forbehold			
Inspisert og sjekket uteveggglamper langs gjerdevegger og på hver side av garasjeport, og spotlight i kisten på garasjen mellom huset og garasjenb. Inspisert og sjekket lys og stikkontakter i bod tilknyttet garasjen. Alt er tilkoblet eksisterende kurs 8 fra huset, C16A-30mA, til garasjen. Sluttkontroll. Isolasjonsmotstand = 55MΩ, kkontinuitetsmotstand = 0,23Ω. Jobben ble utført av Tom H. Carlsen.			



Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid registrert elektroinstallatør.

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Installatør / bemyndiget person:	
Navn:	Tom H. Carlsen
Dato:	26.11.2020
Signatur:	Tom H. Carlsen