

Fra: Magnus Helgesen <magnus.helgesen@majo.no>
Sendt: tirsdag 14. desember 2021 11:01
Til: Anne Lise Molvik; Postmottak Alver
Kopi: Jon Magne Gabrielli; Magnus Helgesen
Emne: VS: Innmålt grunnmur, Leknestunet
Vedlegg: Innm_Grunnmur_Leknestunet.sos; Innmålt grunnmur, 4 mannsbolig.pdf

Kategorier: Arkivert i Websak

Innmålte verdier er topp ringmur. Planeringshøyde er 40cm lavere enn denne. Dvs at alle høyder er innenfor krav satt i rammeløyve.

Fra: Marianne Myking <Marianne@alversund-maskinstasjon.no>
Sendt: mandag 13. desember 2021 09:44
Til: Magnus Helgesen <magnus.helgesen@majo.no>
Kopi: Ove Myking <ove@alversund-maskinstasjon.no>
Emne: Innmålt grunnmur, Leknestunet

Hei,
Sender over sosi-fil og pdf tegning med innmålt grunnmur for alle boligene på Leknestunet. 2 mannsboligen ved siden av 4 mannsboligen har høyde (topp grunnmur 17,065 moh)

Med vennlig hilsen



Landmåler

Marianne Myking

Mob: 46886174

Epost: marianne@alversund-maskinstasjon.no

Web: www.alversund-maskinstasjon.no

Adresse: Alvervegen 27, 5911, Alversund

