



Charlotte Skjelanger
Skurtveitvegen 2
5917 ROSSLAND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/8728 - 21/86359

Saksbehandlar:
Roger Fanavoll Fjellsbø
roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.
no

Dato:
20.12.2021

Varsel om avvik i tank - gbnr 347/38 Rossland

Alver kommune har den 12.10.2021 mottatt melding frå Norva24 Vest AS om at det ved tømning den 01.09.2021 vart registrert mykje filler i septiktanken på eigedommen dykkar.

Det må ikkje ligge framandelement i septiktanken, det kan føre til at den ikkje lar seg tømme ved ordinær tømmerute. Q-tips, våtserviettar, filer, bind etc. skal ikkje kastast i toalettet. Det er kun toalettpapir som skal spylast ned i toalettet saman med urin og avføring. Framandelement i tanken kan også føre til blokkering av røyr og kan gje tilbakeslag av kloakk til bustaden din.

Om ikkje ovannemnte punkt vert følgt kan det medføre at anlegget dykkar må tømmast utanom ordinær tømmerute, og de som eigarar kan verte ilagt eit ekstra gebyr for dette.

Vi svarar gjerne på spørsmål på telefon 56375000 eller de kan sende e-post eller post til:

- post@alver.kommune.no
- Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Roger Fanavoll Fjellsbø
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Melding om avvik i tank - gbnr 347/38 Rossland
Bilde

Mottakarar:

Charlotte Skjelanger
Kristian Rossland

Skurtveitvegen 2
Skurtveitvegen 2

5917
5917

ROSSLAND
ROSSLAND