

**Fra:** Are Frøysland Grande  
**Sendt:** torsdag 23. desember 2021 17:09  
**Til:** Postmottak Alver  
**Emne:** Arealplan Eidsnesvegen  
**Vedlegg:** Kart Eidsnesvegen, ny linjetrace.pdf

**Fra:** Postmottak Alver <[post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)>  
**Sendt:** Thursday, December 23, 2021 2:42:09 PM  
**Til:** Post Alver byggesak <[byggesak@alver.kommune.no](mailto:byggesak@alver.kommune.no)>  
**Kopi:** Are Frøysland Grande <[are.froysland.grande@alver.kommune.no](mailto:are.froysland.grande@alver.kommune.no)>  
**Emne:** VS: Arealplan Eidsnesvegen

---

**Fra:** John Monstad <[John.Monstad@bkk.no](mailto:John.Monstad@bkk.no)>  
**Sendt:** torsdag 23. desember 2021 13:52  
**Til:** Postmottak Alver <[post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)>  
**Emne:** Arealplan Eidsnesvegen

Hei.

BKK Nett må pga. svakt linjenett, forsterke eksisterende lågspentlinje frå nettstasjon Eidsnes sør og byggja ny linje over til Sørholmen (G.nr. 215, br.nr. 68, Eidsnesvegen 101), etter vedlagt kart med info. G.nr. 215, br.nr.15 (Eidsnesvegen 99) skal òg forsynast av denne linja.

Eksisterande lågspentlinje som har forsynt dei to eigedomane vert demontert. Denne linja går frå Eidsnesvegen 97 til Eidsnesvegen 99.

Ber om at Alver kommune gjev ei attendemelding om tiltaket er i strid med arealplanen for området, eller eventuelt gjev dispensasjon frå arealplanen.

Henvendelsen må sjåast i samandheng med søknad til Bergen Havn, ang. kryssing av sjø.

Venleg helsing

**John Monstad**  
Rådgjevar

**BKK Nett AS** | Postboks 7050, 5020 Bergen | T: +47 | M: +47 90 94 36 35 | [www.bkk.no](http://www.bkk.no)