

Kunde	Fra		
70055 - Jarle Haugstad Tjørnavegen 43 Tjørnavegen 43 5918 Frekhaug	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11291652 Ordrenavn: o-24709-prd Dato: Servicerepresent... Jørund Brakstad	Haugstadveien VESTLAND 5936 Manger 4631 - Alver Kommune	46429391

Installasjonssted/utstyr
Navn: 24709 - FD 10 N GRP Jarle Haugstad

Generell informasjon			
Ferdigdato: 17.12.2021	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Montasje	
Fakturastatus: Ikke fakturert	Kommunetilhørighet: 4631 - Alver Kommune	Anleggstype: 773 BIOVAC FD 10N GRP	
Fakturatype: Regning	Gårds og bruks num... 464/114		
Pris:			

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
17.12.2021	773 BIOVAC FD 10N GRP	

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902103	Oppstart og opplæring 10N	1	Stk	

**Monteringsrapport.**

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap lag inn i HM	0720-0614-006	
Serienummer anlegget lagt inn i HM	E1020-139	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Ja	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Isiflo kobling til pumpe manglet, tatt ut fra lager.
Første servicedato		

17.12.2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' intertwined.

Jørund Brakstad