



PROFIL NR 0		Gnr/Bnr 188/136												Gnr/Bnr 188/810																															
Grunneier		Fortau/areal mellom veg og bygg												Fortau/gangareal																															
Markslag		Sprengsteinsfylling på fjell/fast grunn												Sprengsteinsfylling på fjell/fast grunn																															
Grunnforhold																																													
Terrenghøyde/ Topp vegdekke		26.84	27.17	27.58	27.75	27.82	27.88	27.87	27.72	27.64	27.62	27.67	27.71	27.73	27.76	27.78	27.81	27.83	27.84	27.88	28.01	28.01	28.01	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.97	27.98	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99			
HOR V PUNKT i m		8,0								49,5				25,0								25,0				38,5																			
Kumavst. i m		8,0								49,5				25,0								25,0				38,5																			
Fall i ‰		20,0								65,0				20,0								20,0																							
VL Kote		25,04		25,20												28,42						28,92																		28,69					
SP Kote innv. bunn		25,04		25,20																																									
Type og dim										160PP SDR34,4																				160PP SDR34,4															
OV Kote				26,70																																									
Type og dim																																													

PROFIL NR 0		12,5					
Grunneier	188/136	Gnr/Bnr	188/810				
Markslag	Veg	Varelevering					
Grunnforhold	Sprengsteinsfylling						
Terrenghøyde/ Topp vegdekke	27.66	27.39	27.77	27.81	27.84	27.85	
HOR V PUNKT i m	9,0		2,0				
Kumavst. i m		6,9		2,0			
Fall i ‰		72,3		15,0			
VL Kote		26,07		26,57		26,60	
Type og dim		180PE 100 SDR 11					
Kumavst. i m		9,0		2,0			
Fall i ‰		20,0		109,2		15,0	
SP Kote innv. bunn		25,67		25,65		26,40	
Type og dim		160PP SDR34,4		26,40		26,43	
Kumavst. i m		7,8		2,5			
Fall i ‰		50,0		259,7		114,1	
OV Kote innv. bunn		25,27		25,49		27,14	
Type og dim		160Sort PP SN8		26,14		26,43	



TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert
	Vannledning (VL)
	Spillvannledning (SP)
	Overvannledning (DV)
	Ledning utgår
	Stakekum (S/O)
	Ministakekum (S/O mini)
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)
	Hydrant
	Lufteventil
	Stoppekran på vannledning
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)
	Sandfangskum m/kjeflesluk (SF)
	Sandfangskum m/ristolokk (SF)
	Fordrøyning/infiltrasjon overvann
	Oljeutskiller

TILBUDSTEGNING

Rev. Dato Sign. Revisjonen gjelder

Oppdragsgiver: **Vestbo BBL - COOP Norge Eiendom AS**

Prosjekt: **Kvassnesvegen 27. Bolig-/næringsbygg. Ledningsplan og profil stikkledninger. Kum S2-S15 og S3-S11**

Tegn. THF	Kont. ANH	Godt. THF
Dato: 23.12.2021		
Målestokk: 1:250/50		Format: A1
Prosjekt nr. 21065		
Tegningsnr. GH04		Rev.

haugen Kanalveien 5
5068 Bergen
Tlf. 55 59 82 60
e-post: post@haugenwva.no