

Kunde	Fra		
71249 - Helene Louise Marie Rodier Søndre Blekeveien 6 Søndre Blekeveien 6 5018 BERGEN	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11335202 Ordrenavn: o-25669-prd Dato: 2. november 2021 Servicerepresent... Jørund Brakstad	Strandavg.308 VESTLAND 5018 Bergen 4631 - Alver Kommune	46614589

Installasjonssted/utstyr	
Navn:	25669 - FD 5N GRP til Helene Louise Marie Rodier

Generell informasjon			
Ferdigdato:	06.01.2022	Prioritet:	Normal
Fakturastatus:	Ikke fakturert	Ordrekategori:	Montasje
Fakturatype:	Regning	Kommunetilhørighet :	4631 - Alver Kommune
Pris:		Anleggstype:	2368 BIOVAC FD 5N GRP m/SBR Controller
		Gårds og bruks num...	18/10

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
06.01.2022	2368 BIOVAC FD 5N GRP m/SBR Controller	

Monteringsrapport 2021

Beskrivelse	Verdi	Info
Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM	Utført	
Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.	Utført	
Er bilde av anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	2. Biovac	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Slange på utløpspumpe var løs i tank, rep. ok.
Første servicedato		

06.01.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JB' or similar initials, written in a cursive style.

Jørund Brakstad