

Rolv Eide

Fra: Jon B. Hammarstrøm <jbh@h2b.no>
Sendt: 7. mai 2021 13:37
Til: Rolv Eide
Kopi: Lars Thomassen
Emne: MittEgetLokale

Hei,

Vi mener Konstruksjonsikkerhet skal plasseres i tiltaksklasse 1.
 Det gjelder et enkel lagerbygg, som er mindre 1500 m²
 Pålitelighetsklasse 1 i ht. NS-EN 1990

Konstruksjonssikkerhet

Dimensjonering av bæreevne og stabilitet av bygg, anlegg eller konstruksjoner.

Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
Byggverk som iht NS-EN 1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 1 og i henhold til byggt teknisk forskrift i brannklasse 1.	Byggverk som iht NS-EN 1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og i henhold til byggt teknisk forskrift i brannklasse 2 og 3.	Byggverk som iht NS-EN 1990 + NA plasseres i pålitelighets- klasse 3 og 4, og brannklasse 2 og 3.

Med vennlig hilsen
 Jon Blytt Hammarstrøm
 Daglig leder – Sivilingeniør MRIF



H2 Byggeteknikk as

B: Conrad Mohrs vei 23a, 5072 Bergen
 P: Postboks 6134 BS, 5892 Bergen
 T: 55 28 68 20 - M: 92 62 30 02 - W: www.h2b.no