

**Rolv Eide**

---

**Fra:** Reidar Lindberg <reidar@ipoa.no>  
**Sendt:** 7. mai 2021 13:07  
**Til:** Rolv Eide  
**Kopi:** Lars Thomassen  
**Emne:** SV: MittEgetLokale - Nordhordland

Hei Rolv

Ref. samtale.

Vår vurdering av dette bygget er at det er et enkelt lagerbygg med sporadisk opphold, og ingen kritiske funksjoner.

Det er et enkelt oversiktlig bygg og lite komplisert.

Vår vurdering underbygges med følgende:

**Pålitelighetsklasse og kontrollklasse:**

- Pålitelighetsklasse dimensjoneres i henhold til NS-EN 1990 tillegg B, tabell B1 og B2.
- Pålitelighetsklasse settes til: 1
- Konsekvensklasse: CC1
- Krav til prosjekteringskontroll tabell B4: begrenset kontroll

**Utførelsesklasse:**

- Stålkonstruksjonen utføres i klasse EXC1 i henhold til NS-EN 1090.

Dette betyr at bygget kan settes i TKL1 for PRO/UTF.

Vennlig hilsen

**Reidar Lindberg**  
Salgssjef

**Fra:** Reidar Lindberg  
**Sendt:** fredag 30. april 2021 09:39  
**Til:** Lars Thomassen <lars.thomassen@bb-a.no>  
**Kopi:** 'rolv@arkrolveide.no' <rolv@arkrolveide.no>  
**Emne:** SV: MittEgetLokale - Nordhordland

Hei

Vedlagt signert for vårt fag.

Vennlig hilsen

**Reidar Lindberg**  
Salgssjef

**Fra:** Lars Thomassen <lars.thomassen@bb-a.no>  
**Sendt:** fredag 30. april 2021 07:28