



Haugen Vva AS
Kanalveien 5
5068 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/8971 - 22/3823

Saksbehandlar:
Hanne Marie Evensen
hanne.marie.evensen@alver.kommune.
no

Dato:
14.01.2022

Oversender uttale frå VA - gbnr 445/416 Manger nedre

Tiltak: Veg og VA - anlegg
Byggjestad: Gbnr: 445/416
Tiltakshavar: Langhøyane AS
Ansvarleg søkjar: Haugen Vva AS

Viser til vedlagt uttale frå VA-avdelinga i Alver kommune datert 06.01.2022.

Ber om tilbakemelding på følgjande:

Vegavdelinga har berre ein liten kommentar til som gjeld vatn frå grøft inside fortau. Kor blir det av vatnet når grøfta treff vegen i krysset? Er det tenkt på kor grøftevatnet skal ledast her?

Finn ikkje oppdatert VA-trase for OV røyr 500mm i terreng. Det vart avtalt med VA-etaten at dette røynet skulle forlengast når bustad på gbnr 445/496 skulle byggast. Reknar med at dette er utført, at overvatn ikkje har utløp under dette bygget.

Ber om tilbakemelding så snart som mogleg og seinast innan 04.02.2022.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Hanne Marie Evensen
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Uttale - gbnr 445/416 Manger nedre

Mottakarar:
Haugen Vva AS

Kanalveien 5

5068 BERGEN