



Artec AS  
Damsgårdsveien 135  
5160 LAKSEVÅG

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 22/485 - 22/5807

Saksbehandlar:  
Hogne Askeland  
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:  
20.01.2022

## **Svar på spørsmål knytt til avløpsløyving for eigedom gbnr. 341/43 Skarpeneset**

Viser til din e-post datert 17.01.22 og telefonsamtale i dag angående mogeleg avløpsløyving for eigedom gbnr. 341/43 Skarpeneset.

Etablering av avløpsløyving er søknadspliktig etter Forureiningslova/forureiningsforskrifta og etter Plan- og bygningslova.

Alver kommune kan godkjenne utsleppsløyve til minireinseanlegg eller slamavskiljar på denne eigedomen. Slamavskiljar må vere tilstrekkeleg dimensjonert (anbefalt 4m<sup>3</sup>) og vil krevje tett leidning ut i sjø på minimum 2 meter under lågaste vasstand. Utslepp frå minireinseanlegg kan førast til bekk/grøft med heilårsvassføring

Leidning som kryssar naboeigedom krev samtykke frå grunneigar. Leidning i sjø skal godkjennast av Bergen og omland Farvassforvaltning IKS.

Det må liggje føre avtale med godkjent føretak for tømning av avløpsanlegg med båt/ferje.

Ta gjerne kontakt om du treng meir rettleiing undervegs.

Med helsing  
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Hogne Askeland  
Konsulent

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**  
Artec AS

Damsgårdsveien 5160  
135

LAKSEVÅG