

Frå: ivar.solheim@byggraad.no
Send: tirsdag 1. februar 2022 16:05
Til: Josep Gayrbekov
Emne: SV: Rammesøknad redskapshus gbnr 48/1 - sak 12/9705

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Hei,

Tiltakshaver opplyser at det vil bli videreført den vann- og avløpsordningen som er der i dag. Eksisterende skur/bygg som huser renseanlegg for drikkevann vil bli integrert i det omsøkte bygget. I tilknytning til renseanlegget er det etablert uttak for å kunne spyle renseanlegget. Vannforsyningen kommer fra borehull.

Avløpsvann går til sluk som står i forbindelse med etablert BioVac anlegg.

I praksis skjer det dermed ingen endring knyttet til vann- og avløpsordningen.

Mvh
Ivar Solheim
[BYGGRAAD AS](#)
55 99 00 95
90 51 64 17

Fra: Josep Gayrbekov <josep.gayrbekov@alver.kommune.no>
Sendt: tirsdag 1. februar 2022 14:47
Til: ivar.solheim@byggraad.no
Emne: Rammesøknad redskapshus gbnr 48/1 - sak 12/9705

Hei,

Ber om en avklaring av om det skal leggjast inn vann og avlaup i reiskapshuset.

Ser at det opplysast om privat vass og avlaupsanlegg i søknaden:

VANNFORSYNING

Tilknytning Privat vannverk

Krysser vanntilførsel annens grunn? Nei

AVLØP

Tilknytning Privat avløpsanlegg

Skal det installeres vannklosett Nei

Foreligger utslippstillatelse Ja

Krysser avløpsanlegg annens grunn? Nei

OVERVANN

Blir takvann/overvann ført til terreng? Ja

Josep Gayrbekov | Rådgjevar Plan og byggesak

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE