

Uttale angående avrenning i forbindelse med Isdalvegen gbnr 185/1-7

Saka gjeld vedtak om løyve til mottak av jord for dekking av vegskråningar. Nabo til Isdalsvegen har sin drikkevasskjelde i Langavatnet som ligg i nedslagsfeltet til Isdalsvegen. Ved løyve vart det presisert at grunneigar er ansvarleg for å unngå avrenning til Langavatnet og tilhøyrande tilførselsbekker. Eventuelt må avbøtande tiltak utførast.

Isdalsvegen vart bygd for å få tilgang til uttak av tømmer i området og det har føregått hogst i området sidan 2021. I januar 2022 vart det oppdaga avrenning av jordfarga vatn som rann ut i Langevatn frå ein bekk i sørenden av vatnet. Tiltakshavar utførde avbøtande tiltak for å hindre vidare avrenning til vatnet når dette vart oppdaga. Det vart også tatt vassprøvar.

VURDERING

Avrenning av jordfarga vatn til Langavatnet fant sted etter ein periode med frost der bakken har fått tele og det sidan kom eit kraftig regnvêr. Det er lite truleg at avrenninga skuldast etablering av vegen, men er heller truleg eit resultat av eksponert humusrik jord etter hogstarbeid. Ein slik naturleg avrenning i forbindelse med kraftig regnvêr må kunne påreknast ved landbruks-/skogbruksdrift.

UTTALELSE:

Landbruksavdelinga meiner at påverking av opne vasskjelder ved hogstarbeid under våte forhold må kunne påreknast og at tiltakshavar har fulgt vedtaket ved å utføre avbøtande tiltak der det var mogleg.