



Haugen Vva AS
Kanalveien 5
5068 BERGEN

Referanser:

Dykkar:

Vår: 21/2960 - 22/10114

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Treni

jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:

03.02.2022

Dispensasjon for avstandskrav til kommunalt leidningsanlegg iht. VA-norm for Alver kommune Gbnr. 322/247 Sveåsen

Det vert i sak 21/10465 Dok.nr. 22/6391 søkt om dispensasjon frå avstandskrav i VA-norm med følgende tekst:

Det skal leggjast kommunal ø160mm PP spillvassleidning i Veg 1.1. Ettersom det skal etablerast varmekablar i vegen, vert desse liggande over det kommunale anlegget og avstandskravet frå kommunale leidningar og annan konstruksjon vert ikkje tilfredsstilt. Det vert søkt om dispensasjon frå dette kravet på grunnlag av at varmekablane vil være eit trafikksikkerheitstiltak for å forhindre at det kjem is på vegdekket slik at bilistar glir rett ut i offentleg veg.

Alver kommune er positive til tiltaket for trafikksikring og gjev i dette tilfellet godkjenning til etablering av varmekablar over spillvassleidning i Veg 1.1.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Kopi til:

Sakshandsamar byggesak

Mottakarar:

Haugen Vva AS

Kanalveien 5

5068

BERGEN