



Brit Liv Aase  
ÅSE 143  
5916 ISDALSTØ

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 22/1233 - 22/16327

Saksbehandlar:  
Hogne Askeland  
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:  
25.02.2022

## Tilbakemelding om manglar - gbnr 186/7 Åse nordre

Tiltak: Utsleppsløyve  
Byggjestad: Gbnr: 186/7  
Tiltakshavar: Brit Liv Aase  
Ansvarleg søkjar: Lindås Rør & Sanitær AS

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad 09.02.2022.

### Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at han ikkje er fullstendig, jf. forureiningsforskrifta § 12-4. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

### Kart

Søknad skal vise plassering av avlaupsanlegg og utsleppstad på kart i målestokk 1:5000 eller større, jf. forureiningsforskriften § 12-4 fyrste ledd nr. 1 bokstav d. Anleggets avstand til grense og bygningar skal påførast kartet.

Om anlegg ikkje vert plassert på eigen grunn må det liggje føre samtykke frå eventuell grunneigar. Avtalar om plassering av anlegg og leidningar på privat eigedom og rett til bruk av privat avlaupsleidning skal tinglysast på eigedomane.

### Skildring av utsleppsstaden

Det er opplyst i søknaden at utsleppet vert ført til jordområde. Dette er ei løysing som kommunen ikkje kan godkjenne. Utsleppet skal førast i tett leidning fram til landbruksgrøft med heilårsvassføring eller til bekk. Dette må visast på situasjonsplanen.

### Interesser tiltaket kan få følgjer for

Søknaden skal opplyse om interesser som etableringa av tiltaket kan få følgjer for, inkludert interesser knytt til drikkevassforsyning, fritid eller næringsverksemd, jf. forureiningsforskriftens § 12-4 fyrste ledd nr. 1 bokstav g.

Langavatnet og Litlavatnet er registrert som drikkevasskjelde for grunneigarar på Åse.

### **Nabovarsel**

Søknad skal innehalde opplysningar om kven som er varsla. Kopi av varselet skal verte sendt kommunen samtidig som andre vert varsla. Kvittering for at varselet er sendt skal leggjast ved søknaden, jf. forurensningsforskriftens § 12-4.

### **Dokumentasjon av reinsegrad**

Dokumentasjon av at reinsetiltak og reinsegrad for reinseanlegg er eigna skal verte laga av nøytrale fagkyndige innan vatn og avlaup, jf. forurensningsforskriftens § 12-10. Søknaden inneheld ingen opplysningar om kva type anlegg som er valt. Søknaden må supplerast med opplysningar om type anlegg og storleik.

### **Serviceavtale**

Det skal til ei kvar tid liggje føre serviceavtale med godkjent føretak, signert serviceavtale må leggjast ved søknaden.

### **Godkjenning etter andre lovverk**

Før arbeidet med etablering av anlegget kan setjast i verk må det søkjast om løyve til tiltak etter plan- og bygningslova. Både søknadsprosess og utføring må takast i vare av eit kvalifisert føretak som kan godkjennast som ansvarshavande innafør ansvarsområdet ansvarleg søkjer, ansvarleg prosjekterande og ansvarleg utførande

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla **innan 25.03.2022**. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

Det vert gjort merksam på at dette ikkje er ein fullstendig gjennomgang av søknaden. Denne tilbakemeldinga er gjort på bakgrunn av dei forholda som er kontrollert ved kommunen sin mottakskontroll. Vi oppmodar søkjar om å ta ein ny gjennomgang av søknaden før innsending av etterspurd dokumentasjon slik at ein unngår ytterlegare forseinkingar i saksgangen.

### **Sakshandsamingsfrist**

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av forureiningsforskrifta § 12-5.

### **Gebyr**

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.

Med vennleg helsing  
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Hogne Askeland  
Konsulent

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Brit Liv Aase  
Lindås Rør & Sanitær AS

ÅSE 143  
Burkhovdane 1

5916 ISDALSTØ  
5914 ISDALSTØ