

Samsvarserklæringetter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-1, SAK10 kapittel 12
Samsvarserklæringen skal sendes til ansvarlig søker.

Erklæringen gjelder							
Eiendom / byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	137	541					ALVER
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Kyrkjevegen 1				5911	ALVERSUND	
Foretak							
Foretakets navn						Organisasjonsnr	
Stendal VVS AS						980626180	
Ansvarsrett erklært dato	13.04.99	Arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		
Ansvarsområde							
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Funksjon (PRO, UTF)						
	UTF						
	Beskrivelse av ansvarsområde						
	Utv stikkledning og sanitæranlegg i kyrkjelydshus						
Ansvarlig for prosjektering:							
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi							
<input type="checkbox"/> Rammetillatelse	<input type="checkbox"/> Igangsettingstillatelse/ ett-trinns tillatelse	<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse	<input checked="" type="checkbox"/> Ferdigattest				
Ansvarlig for utførelse:							
<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse - Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest							
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor ansvarsområdet og den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for							
Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse							
Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager (Gjelder midlertidig brukstillatelse)							
Gjenstår det arbeid innenfor ansvarsområdet, for at tiltaket skal være sikkert å ta i bruk? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis ja, fyll ut informasjonen nedenfor.							
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsnivå, vil følgende arbeider bli utført innen:				Dato			
Type arbeider							
Ferdigattest							
<input checked="" type="checkbox"/> Ferdigattest – Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest							
Bekreftelser							
Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring.							
<input type="checkbox"/> Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK17 og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at forskriftens (TEK17) funksjonkrav er oppfylt							
<input checked="" type="checkbox"/> Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.							
Erklæring og underskrift							
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.							
Dato			Foretakets underskrift			Gjenlas med blokkbokstaver	
27.03.2020			Thorleif Stendal			THORLEIF STENDAL	

EIGENKONTROLL AV SANITÆRINSTALLASJONER

Skjemaet skal fyllast ut av utførande røyrleggjar og skal sendast Lindås kommune for arkivering saman med godkjent søknad om tilknytning.

BYGGJEPLASS: GNR.: 137 BNR.: 541 TOMT NR.:

Eigar av sanitæranlegget: *Alversund Kyrkelydshus* Adresse: *Alversund*

Prøven gjeld: Prøvetrykk: Dato og sign. av røyrleggjar:

Utv. vassleidning	mvs. i min.
Utv. spillvassleidn. <i>1.1</i>	mvs. i <i>2</i> min.	<i>13/4 99</i> <i>Marley Stundal</i>
Bunnleidning:	mvs. i min.
Innv. spillvassleidn.	mvs. i min.	<i>137/541</i>
Innv. vassleidn.	mvs. i min.
.....	mvs. i min.
.....	mvs. i min.	<i>00/02499 015488/00</i> <i>KEI</i>

Teknisk etat skal varslast for kontroll før tildekking. Prøvetrykk for spillvassleidning er 1.1 m.v.s. Prøvetrykk for vassleidning er 50% over driftstrykk.

Anlegget teke i bruk/overlevert den: *4/9 2000*

Merknader:

Utførande røyrleggjar stadfestar at sanitæranlegg er utført i samsvar med "Normalreglementet" (tidlegare NKF-Norm-8).

Marley Stundal
Stempel/sign. røyrleggjarfirma
STUNDAL

Kommunens saksnr.

Prosjektnr.

4.5

Nullstill



Samsvarserklæring

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-1, SAK10 kapittel 12
Samsvarserklæringen skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	137	11			5911	Alversund	
	Kyrkjevegen 1						

Foretak	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Leif Steinar Åsebø	

Anvarsrett erklært dato	10.01.1995	Arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
-------------------------	------------	--	-----------------------------	------------------------------

Ansvarsområde	
Hentet fra erklæring om anvarsrett	Funksjon (PRO, UTF)
	Snekkerarbeid
	Beskrivelse av ansvarsområde
	Snekkerarbeide

Ansvarlig for prosjektering:	
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi:	
<input type="checkbox"/> Rammetillatelse	<input type="checkbox"/> Igangsettingstillatelse/ ett-trinns tillatelse
<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse	<input checked="" type="checkbox"/> Ferdigattest

Ansvarlig for utførelse:	
<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse	– Gjenstående arbeider for ansvarsområdet innenfor denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor ansvarsområdet og den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for	
Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse	

Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager (Gjelder midlertidig brukstillatelse)			
Gjenstår det arbeid innenfor ansvarsområdet, for at tiltaket skal være sikkert å ta i bruk?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, fyll ut informasjonen nedenfor
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsnivå, vil følgende arbeider bli utført innen:	Dato		
Type arbeider			

Ferdigattest	
<input checked="" type="checkbox"/> Ferdigattest	– Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest

Bekreftelser	
Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om anvarsrett og foretakets kvalitetssikring.	
<input type="checkbox"/>	Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK17 og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at forskriftens (TEK17) funksjonkrav er oppfylt
<input checked="" type="checkbox"/>	Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.

Erklæring og underskrift		
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Foretakets underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
2014-21	Leif Steinar Åsebø	Leif Steinar Åsebø

MOTTATT
7/5.21

5-5



Nordhordland Elektro

VEDLEGG TIL SAMSVARERKLÆRING

Dette dokumentet er et vedlegg til samsvarserklæringen.

ORDREN.: 23511

- Bytta alle nødlys i kyrkjelydshus.
- Montert 7 stk. nødlys i kjeller.
- Montert 2 stk. røykdetektorer på loftsrom - 1 stk. på ventilasjonsrom. Disse er på egen sløyfe.

Anlegget er testet og funnet i orden.

Arbeidet er utført av: Sven Ommund Lone

Mvh
Nordhordland Elektro AS
Geir Kleppe

