

Vannmengde og kvalitet på borehol – Stig Lea, 10/25, Stranda, Ostereidet

From: Inge Øvretveit <inge@brunnboring.no>

Sent: Friday, March 4, 2022 10:22:56 AM

To: Sondre Stall <sondre@eikanger-bygg.no>

Subject: SV: Tilbud nr. 8069

Vassmengda står på borelogg☺

Ang vasskvalitet; Det er ikkje krav til å kunna dokumentera vasskvaliteten til 1 hushaldning.(det er krav når det er 2,eller fleire..)

Dersom kunde har tømt holet/pumpa ut kvar dag i minimum 1 mnd, kan det takast ei vassprøve, som då vil vera representativ for kva ein kan forventa av framtidig kvalitet.

Dersom vatnet smaker «godt» og er blankt på farge, er det små sjanser for at det trengs noko rensing...med unntak av baktologisk. Kan då evt ta ein slik prøve.

Helsing

Inge Øvretveit

Mob 98286465 E post: inge@brunnboring.no



www.brunnboring.no

Fra: Sondre Stall <sondre@eikanger-bygg.no>

Sendt: fredag 4. mars 2022 09.59

Til: Inge Øvretveit <inge@brunnboring.no>

Emne: Re: Tilbud nr. 8069

Hei. Var vel dokumentasjon på vannkvalitet og kor mykje holet leverer dei var på jakt etter.
Mvh Sondre

Få [Outlook for Android](#)